



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.HE06.H24396

Срок действия с 07.06.2024

по 06.06.2027

№ 0046254

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная торговых марок ABRADOX, ABRA, АБРА, согласно Приложению № бланков 0018904, 0018905. Серийный выпуск.

код ОК
28.14.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98 "Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости" (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64)

код ТН ВЭД
8481 80 610 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Qingdao Far East Industrial Equipment Co., Ltd.. Адрес: КИТАЙ, 908, No. 36, Hong Kong Middle Road, Shinan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ АБРАДОКС". ОГРН: 1177746463190. Адрес: 127081, РОССИЯ, город Москва, улица Чермянская, дом 3.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 008/F-07/06/24 от 07.06.2024 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛЗ6)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

А.В. Босик
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018904

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.НЕ06.Н24396

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Перечень продукции, на которую распространяется сертификат соответствия: • Клапаны обратные типов D, V, B, L, DN 8-1200, PN 0,6-10 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 200 °С; • Задвижки клиновые типов А, В, С, D со штурвалом, редуктором, электро- или пневмоприводом, DN 32-1200, PN 0,6-10 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 200 °С; • Задвижки шиберные тип KV с рукояткой, штурвалом, редуктором, электро- или пневмоприводом, DN 32-1200, PN 0,6-10 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 200 °С; • Затворы поворотные дисковые тип BUV с рукояткой, штурвалом, редуктором, электро- или пневмоприводом, DN 32-2000, PN 0,6-2,5 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 200 °С; • Краны шаровые тип BV 2-х и 3-х ходовые с рукояткой, штурвалом, редуктором, электро- или пневмоприводом, DN 6-1200, PN 0,6-10 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 200 °С; • Краны пробковые 2-х и 3-х ходовые типов VFM, PV, DN 6-500, PN 0,6-4 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 200 °С; • Клапаны (вентили) запорные сальниковые тип SBV, DN 15-600, PN 0,6-10 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 300 °С;	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0018905

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС CN.HE06.H24396

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	• Клапаны (вентили) запорные сильфонные тип BLV, DN 15-600, PN 0,6-10 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 400 °С; • Клапаны (вентили) запорные игольчатые тип NV, DN 15-100, PN 0,6-10 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 400 °С; • Задвижки шланговые и клапаны мембранные типов S, SA с ручным приводом, редуктором, электро- или пневмоприводом, DN 10-800, PN 0,6-4 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 150 °С; • Клапаны (вентили) мембранные типов M, MA с ручным приводом, редуктором, электро- или пневмоприводом, DN 10-800, PN 0,6-4 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 150 °С; • Клапаны (вентили) воздушные AV, DN 15-400, PN 0,6-4 МПа, рабочая среда - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 200 °С; • Клапаны угловые, Модель ABRA ASV, DN6-300, PN0,6-1,6 МПа, рабочие среды - жидкость, газ, рабочей группы 1, 2, температура до 300 °С. Изготовитель: Qingdao Far East Industrial Equipment Co., Ltd.; адрес юридического лица: 908, No. 36, Hong Kong Middle Road, Shinan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China	



Руководитель органа
эксперт

подпись
подпись

А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Беянин

инициалы, фамилия