

РЕШЕНИЕ

№ 22/11/0027 от 18.11.2022

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 22/11/0027 от 18.11.2022:

заявителя:

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик, продавец,
уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

1026900516390

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов

Место нахождения:

170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства
индивидуального предпринимателя

Номер телефона:

+7 (4822) 777- 980

Адрес электронной почты:

tver@dkc.ru

на проведение сертификации продукции:

- стоек монтажных усиленных (комплект);
- комплектов монтажных профилей на стойку для крепления оборудования;
- рам монтажных;
- обжимных комплектов монтажных профилей для крепления оборудования;
- универсальных комплектов монтажных профилей для крепления к сэндвич-панелям;
- универсальный комплект монтажных профилей для крепления к Ж/Б конструкциям.

Артикулы продукции в соответствии с Приложением

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

7326909807

**Наименование объекта
сертификации:**

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного
изделия - заводской номер изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты
товаросопроводительной документации

Изготовитель:

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения:

170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д.15

адрес юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/ место жительства
индивидуального предпринимателя

Адрес (адреса) места

170025, Тверская область, г. Тверь, Территория Технопарк ДКС, д.4

осуществления деятельности по
изготовлению продукции:

в случае если адреса различаются (включая наименование государства на русском языке)

и представленных заявителем документов:

Заявка, уставная документация, техническое описание

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

1. ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
2. ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
3. ТР ТС 012/2011 "О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах"

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: 1с

2. Причина отказа:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата соответствия по ТР ТС 004/2011 не требуется. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата соответствия по ТР ТС 020/2011 не требуется.

В результате рассмотрения представленных технических документов на продукцию: ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и монтажных устройств», и крепежных изделий (болты, винты, гайки, шпильки, анкеры) был сделан вывод, что представленная документация не содержит сведения об обеспечении взрывозащиты. В функции указанной продукции не входит обеспечивать взрывозащиту во взрывоопасной зоне (отсутствует обеспечение взрывозащиты и маркировка позволяющая идентифицировать изделие как взрывозащищенное). Таким образом, на данную продукцию не распространяются обязательные требования ТР ТС 012/2011 (Оборудование для работы во взрывоопасных средах) (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 825).

Эксперт

М. С. Хохлов
подпись

Хохлов М. С.
фамилия, инициалы

Эксперт

П. М. Хорунжий
подпись

Хорунжий П.М.
фамилия, инициалы

Руководитель органа по сертификации

Г. А. Родзивон
подпись

Родзивон Г.А.
фамилия, инициалы



Ex-trb030510U	Обжимной комплект монтажных профилей тип 3, крепление к двум стойкам размерами 250 на 400 мм, длина профиля 1000 мм, для крепления 1 оболочки одного типоразмера болтами М8х80 4 шт., горячеоцинкованный	7326909807
Ex-trb040510U	Обжимной комплект монтажных профилей тип 3, крепление к двум стойкам размерами 350 на 400 мм, длина профиля 1000 мм, для крепления 1 оболочки одного типоразмера болтами М8х80 4 шт., горячеоцинкованный	7326909807
Ex-trb040515U	Обжимной комплект монтажных профилей тип 3, крепление к двум стойкам размерами 350 на 400 мм, длина профиля 1500 мм, для крепления 1 оболочки одного типоразмера болтами М8х80 4 шт., горячеоцинкованный	7326909807
Ex-d2trb030510U	Обжимной комплект монтажных профилей тип 3, крепление к двум стойкам размерами 250 на 400 мм, длина профиля 1000 мм, для крепления 2 оболочек одного типоразмера болтами М8х80 8 шт., горячеоцинкованный	7326909807
Ex-d2trb040510U	Обжимной комплект монтажных профилей тип 3, крепление к двум стойкам размерами 350 на 400 мм, длина профиля 1000 мм, для крепления 2 оболочек одного типоразмера болтами М8х80 8 шт., горячеоцинкованный	7326909807
Ex-d2trb040515U	Обжимной комплект монтажных профилей тип 3, крепление к двум стойкам размерами 350 на 400 мм, длина профиля 1500 мм, для крепления 2 оболочек одного типоразмера болтами М8х80 8 шт., горячеоцинкованный	7326909807
Ex-d3trb040510U	Обжимной комплект монтажных профилей тип 3, крепление к двум стойкам размерами 350 на 400 мм, длина профиля 1000 мм, для крепления 3 оболочек одного типоразмера болтами М8х80 12 шт., горячеоцинкованный	7326909807
Ex-d3trb040515U	Обжимной комплект монтажных профилей тип 3, крепление к двум стойкам размерами 350 на 400 мм, длина профиля 1500 мм, для крепления 3 оболочек одного типоразмера болтами М8х80 12 шт., горячеоцинкованный	7326909807
Ex-sz10	Универсальный комплект монтажных профилей для крепления сэндвич-панелям 1 оболочки винтами din 84 М6Х40 4шт., горячеоцинкованный, длина 1000 мм	7326909807
Ex-e2sz10	Универсальный комплект монтажных профилей для крепления сэндвич-панелям 2 оболочек винтами din 84 М6Х40 8 шт., горячеоцинкованный, длина 1000 мм	7326909807
Ex-e3sz10	Универсальный комплект монтажных профилей для крепления сэндвич-панелям 3 оболочек винтами din 84 М6Х40 12 шт., горячеоцинкованный, длина 1000 мм	7326909807
Ex-wz10	Универсальный комплект монтажных профилей для крепления Ж/Б конструкции 1 оболочки винтами din 84 М6Х40 4 шт., горячеоцинкованный, длина 1000 мм	7326909807
Ex-e2wz10	Универсальный комплект монтажных профилей для крепления Ж/Б конструкции 2 оболочек винтами din 84 М6Х40 8 шт., горячеоцинкованный, длина 1000 мм	7326909807
Ex-e3wz10	Универсальный комплект монтажных профилей для крепления Ж/Б конструкции 3 оболочек винтами din 84 М6Х40 12 шт., горячеоцинкованный, длина 1000 мм	7326909807
Ex-dwz10	Универсальный комплект монтажных профилей для крепления Ж/Б конструкции 1 оболочек болтами М8Х25 4 шт., горячеоцинкованный, длина 1000 мм	7326909807
Ex-d2wz10	Универсальный комплект монтажных профилей для крепления Ж/Б конструкции 2 оболочек болтами М8Х25 8 шт., горячеоцинкованный, длина 1000 мм	7326909807
Ex-d3wz10	Универсальный комплект монтажных профилей для крепления Ж/Б конструкции 3 оболочек болтами М8Х25 12 шт., горячеоцинкованный, длина 1000 мм	7326909807

Эксперт

М. С. Хохлов
подпись

Хохлов М. С.

фамилия, инициалы

Эксперт

П. М. Хорунжий
подпись

Хорунжий П.М.

фамилия, инициалы

Руководитель органа по
сертификации

Г. А. Родзивон
подпись

Родзивон Г.А.

фамилия, инициалы



