



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ27.Н000077

№ ПС 008158

Срок действия с 23.06.2023 г. по 22.06.2028 г.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

23.99.19.190

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

6815 99

Заявитель Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)
ОГРН: 1026900516390. Адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.
Телефон: +74822332881. E-mail: info@dkc.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)
ОГРН: 1026900516390. Адрес: 170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.
Телефон: +74822332881. E-mail: info@dkc.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ27, Орган по сертификации "СибМосТест", 101000, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Басманный, пер. Большой Спасоглинищевский, д. 8, стр. 8, этаж 2, пом. I, ком. 2, 3, 4, 6, 7, 10. Телефон: +74955080647. E-mail: info@cmt-sert.ru.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Огнестойкие перегородки DD для разделения кабельных линий, изготовленные по ТУ 5742-037-47022248-2013, установленные между кабельными лотками и закрепленные с помощью монтажных элементов серии B5 COMBITECH (ТУ 3449-032-47022248-2012) и системы крепежа M5 COMBITECH с шагом крепления 500 мм, либо закрепленные на стене с помощью держателя крышки 38500ZL (ТУ 3449-013-47022248-2004) внутри коробов пластиковых серий In-Liner Classic и In-Liner Front (ТУ 3449-009-47022248-2010) с шагом 500 мм. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости E15.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протокол испытаний № 0105-С от 23.06.2023 г., ИЛ «СибМосТест», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ25 от 22.10.2018 г.

Представленные документы: ТУ 5742-037-47022248-2013 «Система огнестойких перегородок DD»; Технический регламент по монтажу ТРМ 0002-2023 «Огнестойкие перегородки DD»; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 200516 от 31.05.2021 г. по 30.05.2024 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО ССУ «ДЭКУЭС», номер аттестата аккредитации № RA.RU.13ИК54 от 18.04.2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

О.О. Коваленко

Эксперт (эксперты)

Ю.С. Сергеева

