



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00650/21

Серия **RU** № **0346073**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГРАН». Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1. Основной государственный регистрационный номер: 1037718045320. Телефон: +74956607550. Адрес электронной почты: RU-Certification-Russia@legrand.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГРАН». Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0852825). Основной государственный регистрационный номер: 1037718045320.

ПРОДУКЦИЯ Короба кабельные с крышками, из электроизоляционного материала на основе композиции ПВХ, для электромонтажных работ, торговой марки Legrand, типоразмеры согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №0852826), выпускаемые в соответствии с ТУ 3449-010-70221582-2021 «КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-1048/11-2021 от 18.11.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 378-СС/07-2021 от 14.07.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №3 на 1 листе (бланк №0852827). Минимальная температура при хранении и транспортировке -25 °С, срок службы 20 лет, срок хранения в упаковке изготовителя - 2 года со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.11.2021 **ПО** 23.11.2025
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Греский Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00650/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия **RU** № **0852825**

Перечень филиалов изготовителя

Полное наименование филиалов изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕГРАН» «УЛЬЯНОВСКИЙ»	РОССИЯ, 432072, Ульяновская область, город Ульяновск, 30-й Инженерный проезд, дом 5.1



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(Handwritten signature)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(Handwritten signature)
(подпись)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00650/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Серия **RU**

№ **0852826**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
-	3925 90 200 0	<p>Короба кабельные с крышками, из электроизоляционного материала на основе композиции ПВХ, для электромонтажных работ, торговой марки Legrand:</p> <p>серии DLPlus, типоразмеры: 20x12,5 (артикул 030008), 40x20 (артикул 030027), 60x16 (артикул 030026), 75x20 (артикул 030033); серии DLP, типоразмеры: 35x80 (артикул 010411) с крышкой (артикул 010521), 35x105 (артикул 010463), 50x80 (артикул 010419), 50x105 (артикул 010429), 50x150 (артикул 010427), 65x150 (артикул 010433) с крышками (артикулы 010521, 010524) и несущей перегородкой (артикул 010473); с разделительной перегородкой (артикул 010582).</p>	<p>ТУ 3449-010-70221582-2021 «КАБЕЛЬНЫЕ КОРОБА ИЗ ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»</p>

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00650/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Серия **RU** № **0852827**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	<p>- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009;</p> <p>- изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009;</p> <p>- изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009;</p> <p>- изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009 для кабельных коробов серии DLPlus, типоразмеры: 20x12,5 (артикул 030008), 40x20 (артикул 030027), 60x16 (артикул 030026), 75x20 (артикул 030033); серии DLP, типоразмеры: 35x80 (артикул 010411) с крышкой (артикул 010521), 35x105 (артикул 010463), 50x80 (артикул 010419), 50x105 (артикул 010429), 50x150 (артикул 010427);</p> <p>- изделия обладают стойкостью к распространению горения при одиночной прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009 для кабельных коробов серии DLP, типоразмер: 65x150 (артикул 010433) с крышками (артикулы 010521, 010524) и несущей перегородкой (артикул 010473).</p>

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-FR.ПБ74.В.00223/21

Серия **RU** № **0270960**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@cзrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕГРАН», место нахождения: 107023, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАЛАЯ СЕМЁНОВСКАЯ, 9, СТР.12, адрес места осуществления деятельности: 107023, РОССИЯ, Г Москва, ул Семёновская М., дом 9 строение 12, ОГРН: 1037718045320, номер телефона: +74956607550, адрес электронной почты: RU-Certification-Russia@legrand.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Legrand France SA», место нахождения: ФРАНЦИЯ, 128 av. du Marechal de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №0696121).

ПРОДУКЦИЯ

Кабельные каналы из поливинилхлорида, торговая марка LEGRAND, согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №0696122), выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-256/04-2021 от 13.04.2021 г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90; акта анализа состояния производства № 455-СС/03-2021 от 03.03.2021 г., выданного Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4, пункты согласно Приложению №3 на 1 листе (бланк №0696123). Условия хранения указаны в технической документации на продукцию. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.04.2021 ПО 12.04.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Лесин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Зинья Александра Константиновна
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ


К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-FR.ПБ74.В.00223/21

Серия **RU** № **0696121**

Филиалов изготовителя

Наименование изготовителя	Адрес
Legrand France SA	ФРАНЦИЯ, Avenue Felix Louat BP 90060, 60300, SENLIS
Legrand France SA	ФРАНЦИЯ, Route d'Evron BP 36, 72140, SILLE LE GUILLAUME

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации


(подпись)

Лесин Сергей Николаевич

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Зидина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-FR.ПБ74.В.00223/21

Серия **RU** № **0696122**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3925 90 200 0	<p>Кабельные каналы из поливинилхлорида, торговая марка LEGRAND, типоразмеры:</p> <p>11x10,5 (артикул 030098) в комплекте с крышкой; 14x13,5 (артикул 030099) в комплекте с крышкой; 20x12,5 (артикул 030007, 030008, 033301) в комплекте с крышкой; 32x12,5 (артикул 030014, 030015, 030025, 030078, 033310, 033311) в комплекте с крышкой; 40x12,5 (артикул 030020) в комплекте с крышкой; 32x16 (артикул 030804, 033321) в комплекте с крышкой; 50x12 (артикул 030092) в комплекте с крышкой; 32x20 (артикул 030017) в комплекте с крышкой; 40x16 (артикул 030021, 030081, 033322) в комплекте с крышкой; 40x20 (артикул 030027, 033343) в комплекте с крышкой; 60x16 (артикул 030026) в комплекте с крышкой; 60x20 (артикул 030114) в комплекте с крышкой; 75x18 (артикул 030088, 030090, 030091, 030093) в комплекте с крышкой; 75x20 (артикул 030033) в комплекте с крышкой; 80x20 (артикул 030069) в комплекте с крышкой, разделительная перегородка артикул 030867; 92x20 (артикул 032800) в комплекте с крышкой; 35x80 (артикул 010411), крышка артикул 010521, разделительная перегородка артикул 010584; 35x105 (артикул 010463) в комплекте с крышкой, разделительная перегородка артикул 010582; 50x80 (артикул 010419) в комплекте с крышкой, разделительная перегородка артикул 010582; 140x35 (артикул 033700) в комплекте с крышкой; 50x105 (артикул 010429) в комплекте с крышкой, разделительная перегородка артикул 010582; 50x150 (артикул 010427) в комплекте с 2 крышками, несущей перегородкой, разделительная перегородка артикул 010582; 65x150 (артикул 010433), крышка (артикул 010521, 010524), несущая перегородка артикул 010473, разделительная перегородка артикул 010583; 65x195 (артикул 010453), крышка (артикул 010520, 010521, 010522, 010526), разделительная перегородка артикул 010583, несущая перегородка артикул 010473; 65x220 (артикул 010459), крышка (артикул 010521, 010524), разделительная перегородка артикул 010583, несущая перегородка артикул 010473.</p>	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Лесин Сергей Николаевич

(Ф.И.О.)

Зина Александра Константиновна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-FR.ПБ74.В.00223/21

Серия **RU** № **0696123**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	<ul style="list-style-type: none"> - изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с разделом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с разделом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с разделом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с разделом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)

Песин Сергей Николаевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

