

**HEGEL****EAC**

**Инструкция по эксплуатации и монтажу  
КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ)  
КУ1101; КУ1102; КУ1103; КУ1104; КУ1105; КУ1106; КР1101;  
КР1102; КР1103; КР1104; КР1105; КРК2701; КРК2702  
ЮРУК.686465.001 ИЭ**

**Основные сведения об изделии:**  
Коробки предназначены для монтажа выключателей, переключателей, штепсельных розеток, устройств защитного отключения и т.п., а также для использования в качестве разветвительных коробок при прокладке электропроводки.

**Основные технические характеристики:**  
Номинальное напряжение – 400 В.  
Степень защиты от попадания твердых частиц и воды: IP20.

Обозначение коробки	Габариты, мм	Масса в комплекте с крепежными деталями, г. не более
КУ1101	∅68 x 42	19,0
КУ1102	∅68 x 62	22,5
КУ1103	∅64 x 42	15,8
КУ1104	∅68 x 62	21,0
КУ1105	∅64 x 40	13,0
КУ1106	∅68 x 40	15,0
КР1101	102 x 102 x 50	33,0
КР1102	120 x 100 x 60	69,0
КР1103	160 x 130 x 70	127,0
КР1104	200 x 160 x 70	176,0
КР1105	∅104 x 40	39,0
КРК2701	60 x 60 x 30	26,5
КРК2702	75 x 75 x 30	44,5

**Срок службы и гарантия изготовителя:**  
Срок службы – не менее 20 лет.  
Гарантийный срок эксплуатации коробок – 2 года со дня продажи.

**Комплектность:** Изделие – 1 шт., инструкция – 1 шт., упаковка – 1 шт.

**Сделано в России:** ОАО «Алмаз»  
Россия, 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 1.

**Указания по монтажу:**

1. Монтаж коробок производится в соответствии с СП 76.13330.2016 и «Правилами устройства электроустановок».
2. Монтаж коробок КУ1101; КУ1102; КУ1103; КУ1104; КУ1105; КУ1106; КР1101; КР1102; КР1103; КР1104; КР1105; КРК2701; КРК2702 производится в сплошные кирпичные и бетонные стены.
3. Коробки КУ1101, КУ1102, КУ1103, КУ1104, КУ1105, КУ1106 могут быть использованы как распределительные с крышкой универсальной артикул К5001.

**Указания по эксплуатации:**

Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя».  
При обнаружении неисправности изделие должно быть демонтировано и заменено на исправное.

**Транспортирование, хранение, утилизация:**

Условия транспортирования коробок должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.

Условия хранения коробок – по группе 2 ГОСТ 15150.

Изделия подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

**Свидетельство о приемке и продаже:**

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ЮРУК.686465.001ТУ и ТР ТС 004/2011.

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-RU.АЯ60.В.00031/20 выдан ООО Частного Учреждения «Воронежский центр сертификации и мониторинга» аттестат аккредитации № RA.RU.0001.10АЯ60. Срок действия с 10.04.2020 по 09.04.2025.

Дата изготовления соответствует дате упаковки, указанной на транспортной этикетке.

Штамп ОТ



Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

Покупатель \_\_\_\_\_