



Инструкция по эксплуатации и монтажу
КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫЕ)
КУ1201; КУ1202; КУ1203; КУ1204; КУ1205; КУ1206;
КР1201; КР1202; КР1203; КР1204; КР1205
ЮРУК.686465.039 ИЗ

Основные сведения об изделии:

Коробки предназначены для монтажа выключателей, переключателей, штепсельных розеток, устройств защитного отключения и т.п., а также для использования в качестве разветвительных коробок при прокладке электропроводки.

Основные технические характеристики

Номинальное напряжение — 400 В.

Степень защиты от попадания твердых частиц и воды: IP30.

Обозначение коробки	Габариты, мм	Масса коробки, г, не более
КУ1201	Ø68 x 45	21,5
КУ1202	Ø68 x 45	23,5
КУ1203	Ø68 x 40	19,5
КУ1204	Ø68 x 40	21,1
КУ1205	Ø68 x 60	28,0
КУ1206	Ø68 x 45	20,0
КР1201	106 x 106 x 45	51,0
КР1202	Ø80 x 45	69,0
КР1203	120 x 100 x 50	55,0
КР1204	160 x 140 x 70	120,0
КР1205	200 x 160 x 70	142,5

Срок службы и гарантия изготовителя:

Срок службы — не менее 20 лет.

Гарантийный срок эксплуатации коробок — 2 года со дня продажи.

Комплектность: Изделие — 1 шт., инструкция — 1 шт., упаковка — 1 шт.

Сделано в России: ОАО «Алмаз»

Россия, 393190, Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Свободы, 1.

Указания по монтажу:

1. Монтаж коробок производится в соответствии с СП 76.13330.2016 и «Правилами устройств электроустановок».
2. Монтаж коробок производится в полые стены, стеновые панели (толщина панели от 5 до 35 мм), крепление обеспечивается за счет затягивания лапок винтами.
3. Коробки КУ1201, КУ1202, КУ1203, КУ1204, КУ1205, КУ1206 могут быть использованы с крышкой универсальной артикул К5001.
4. Коробки КУ1202 и КУ1204 могут быть использованы с кабельным переходником (соединителем коробок) артикул ПК5201, коробки КУ1201, КУ1203, КУ1205, КУ1206 могут быть использованы с кабельным переходником (соединителем коробок) артикул ПК5202.

Указания по эксплуатации:

Эксплуатация коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителя». При обнаружении неисправности изделие должно быть демонтировано и заменено на исправное.

Транспортирование, хранение, утилизация:

Условия транспортирования коробок должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216 и группе 4 по ГОСТ 15150.

Условия хранения коробок — по группе 2 ГОСТ 15150.

Изделия подлежат утилизации обычным способом — складированием на земле, например на свалке.

Свидетельство о приемке и продаже:

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ЮРУК.686465.001ТУ и ТР ТС 004/2011. Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-RU.АЯ60.В.00031/20 выдан ООО Частного Учреждения «Боронехский центр сертификации и мониторинга» аттестата аккредитации № RA RU.0001.10АЯ60. Срок действия с 10.04.2020 по 09.04.2025.

Дата изготовления соответствует дате упаковки, указанной на транспортной этикетке.

Штамп ОТК

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею:

Покупатель _____