

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации
Технические регламенты	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Группа продукции РФ	Кабельные изделия, к которым предъявляются требования пожарной безопасности
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	RU C-RU.АЮ64.В.00496/23
Дата регистрации сертификата	26.12.2023
Дата окончания действия сертификата	25.12.2028
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Чесноков Сергей Борисович
-----------------------------------	---------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6730005732
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1026701430623
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "КОНКОРД"
ФИО руководителя	МАМЕДОВ РУСТАМ АЛИМОВИЧ
Должность руководителя	КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	214031, РОССИЯ, Смоленская область, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д. 9А, ЗД. АКБ 1
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 4812317372
Адрес электронной почты	mail@nym.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	25.05.2023
Дата присвоения ОГРН	08.10.2002
Код причины постановки на учет (КПП)	673201001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД"

Адрес

Адрес места нахождения	214031, РОССИЯ, Смоленская область, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д. 9А, ЗД. АКБ 1
------------------------	---

Контактные данные

Номер телефона	+7 4812317372
Адрес электронной почты	mail@nym.ru

Производственные площадки**214031, РОССИЯ, Смоленская обл, г Смоленск, ул Индустриальная, дом 9А**

Адрес производства продукции	214031, РОССИЯ, Смоленская обл, г Смоленск, ул Индустриальная, дом 9А
Номер телефона	+7 4812317372
Адрес электронной почты	mail@nym.ru

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Кабели силовые

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Кабели силовые, с медными жилами, экранированные и без экрана, бронированные и без брони, с оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие, с числом жил из ряда: 1, 2, 3, 4, 5 номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² , на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1,0 кВ, марок: ППГнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПКПнг(А)-HF, ПКаПнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)-HF, ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКаПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF – с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов; ПвПГнг(А)-HF, ПвБПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-HF, ПвКаПнг(А)-HF, ПвППЭнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвППЭнг(А)-FRHF – с изоляцией из сшитого полиэтилена
--------------------------------------	--

Иная информация о продукции	ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (раздел 4, раздел 5, таблица 2). Класс пожарной опасности для кабельных изделий: с индексом нг(А)-HF - П1б.8.1.2.1, с индексом нг(А)-FRHF - П1б.1.1.2.1
Коды ОКПД 2	Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
Код ТН ВЭД ЕАЭС	8544499108 - - - - - прочие

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

«Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов»

Наименование документа	«Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов»
Номер документа	ТУ 27.32.13-018-12350648-2018

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 31565-2012
Наименование стандарта, нормативного документа	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21AД12

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21AД12
Наименование испытательной лаборатории	Испытательный центр "Политест" Автономной некоммерческой организации по сертификации "Электросерт"
Дата регистрации аттестата аккредитации	21.08.2015

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
2/М338	21.12.2023	2-М338_21.12.2023.pdf		
2/М337	21.12.2023	2-М337_21.12.2023.pdf		

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
2/M336	21.12.2023	2-M336_21.12.2023.pdf		
1/0102	18.12.2023	0102.pdf		
1/0101	18.12.2023	0101.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	№ 00071/АО
Дата документа	03.10.2023

Документы, представленные заявителем

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	ОГРН
Номер документа	1026701430623
Дата документа	03.07.2013

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация
Наименование документа	«Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов»
Номер документа	ТУ 27.32.13-018-12350648-2018

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.10AЮ64
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИСЕРТ" Автономной некоммерческой организации по сертификации "Электросерт"
Дата регистрации аттестата аккредитации	21.07.2015
Адрес места осуществления деятельности	129110, РОССИЯ, Москва г, Гиляровского ул, дом 65 строение 1
Адрес места нахождения	129226, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 12 А
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1037739013355
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Управление Федеральной налоговой службы по г.Москве
Номер телефона	+7 4956402608; +7 4959951026
Адрес электронной почты	info@certif.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.certif.ru
ФИО руководителя	Чесноков Сергей Борисович
Должность руководителя	Начальник отдела по подтверждению соответствия

Эксперты

Далбинш Игорь Илгонович

ФИО эксперта	Далбинш Игорь Илгонович
Выполняемые функции	Заместитель руководителя, Эксперт по сертификации

Ломовская Ирина Александровна

ФИО эксперта	Ломовская Ирина Александровна
Выполняемые функции	Стажер

Афанасьев Олег Геннадьевич

ФИО эксперта	Афанасьев Олег Геннадьевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

