

**ТУРБОНАСАДКА «ЛЕМАКС»
СЕРИИ COMFORT МОДЕЛЕЙ
COMFORT 150, COMFORT 180**



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
2. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	5
3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.....	6
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	6
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	7
7. УТИЛИЗАЦИЯ.....	7
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	8
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	8
ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ)	9
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	11
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	14

ВНИМАНИЕ!

Постоянно работая над совершенствованием предлагаемой продукции, компания оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа работы и правил эксплуатации турбонасадки ЛЕМАКС Comfort 150 и Comfort 180. Турбонасадке соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ГОСТ МЭК 60335-1, ТУ 3468-001-24181354-2014.

При изучении и эксплуатации изделия необходимо дополнительно пользоваться следующими документами:

- а) СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- б) ГОСТ МЭК 60335-1-2008 Бытовые и аналогичные электрические приборы, безопасность.
- в) Приложения.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. Назначение

Турбонасадке предназначена для отвода продуктов сгорания принудительным способом, что позволяет использовать газовые котлы без специально организованного дымохода естественной тяги. Турбонасадке подключается согласно схемы электрической принципиальной (см. приложения).

В изделие установлены вентиляторы на номинальное напряжение 230 В. 50 Гц.

1.2. Технические характеристики

- 1.2.1. Турбонасадке изготавливается в климатическом исполнении УХЛ, категории 4.2 по ГОСТ 15150.
- 1.2.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует 1 классу ГОСТ МЭК 60335-1.
- 1.2.3. Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 1.
- 1.2.4. В турбонасадке предусмотрена блокировка, исключающая запуск котла при не работающей турбонасадке.
- 1.2.5. Габаритные и присоединительные размеры изделия приведены в Приложении Б.

1.3. Состав

Турбонасадке состоит из корпуса 3 (см. Приложение Б), на котором установлены вентиляторы 6 и 9, входные патрубки которых объединены нижней обечайкой с диаметром d , а выходные патрубки – верхней обечайкой с диаметром 250 мм.

На корпусе установлены прессостаты (реле давления воздуха) 7 и 10, соединенные трубками с вентиляторами 6 и 9 соответственно. Все электрические соединения коммутируются через кабельные вводы на крышке 2. На крышке 2 имеются два светодиодных индикатора 1, информирующих о включении в работу одного или двух вентиляторов, в зависимости от режима работы котла.

Таблица 1

Серия	Comfort	
	Comfort 150	Comfort 180
Модель	CLEVER L150	CLEVER L180
Применимость с котлом	150кВт	180 кВт
Номинальная теплопроизводительность котла	150кВт	180 кВт
Полезное избыточное давление, Па	80	
Номинальный диаметр обечайки на входе, мм	300	350
Диаметр обечайки на выходе, мм	249 ₂	
Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, °C	200	
Номинальное напряжение электросети, В	230	
Номинальная частота тока, Гц	50	
Шум, дБ, не более	80	
Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более	164	
Масса нетто/брутто, кг	16,6/17,4	

1.4. Устройство и работа

1.4.1. Турбонасадка рассчитана на подключение к котлам Лемакс Clever L150, Clever L180 соответственно.

1.4.2. Турбонасадку осуществляет принудительное удаление продуктов сгорания котла. Прессостаты (реле давления воздуха), установленные на корпусе, замыкают контакты только в том случае когда давление воздуха на выходе из турбонасадки соответствует заданному параметру. При снижении давления в дымоходе ниже установленного контакты разомкнутся и произойдет разрыв цепи безопасности котла. В зависимости от режима работы котла может включаться один или два вентилятора.

1.4.3. При аварийной остановке вентиляторов турбонасадки или при перекрытии выхода дымовых газов останавливается работа котла, то есть автоматика безопасности (блок управления котла) прекращает подачу газа на горелки.

1.5. Упаковка

Турбонасадку во внутренней упаковке уложена в картонный упаковочный ящик.

1.6. Комплектность:

- турбонасадка;
- руководство по эксплуатации;
- упаковочная тара.

2. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1. Меры безопасности

2.1.1. Турбонасадку должна устанавливаться и вводиться в эксплуатацию организациями, имеющими разрешение на данный вид работ.

Для подготовки турбонасадки к использованию допускается только специально обученный персонал, имеющий соответствующую группу по электробезопасности, а также знание нормативных эксплуатационных документов объекта, на котором производится монтаж изделия.

2.1.2. Работы по транспортированию, монтажу и подготовке турбонасадки должны производиться при отсутствии напряжения в ее электрических цепях.

2.2. Подготовка изделия к использованию

2.2.1. Турбонасадка устанавливается на котел, а дымоотводящий патрубок выводится на улицу, во время монтажа необходимо предусмотреть отвод конденсата. (см. Приложение А). При прокладке следует обеспечить требуемые пределы огнестойкости их конструкций согласно СНиП 41-01. Во время работы котла необходимо обеспечить поступление в помещение воздуха необходимого для горения.

2.2.2. Электрическое подключение турбонасадки необходимо производить в соответствии со схемой, приведенной в Приложении В. Турбонасадка должна быть заземлена!

2.2.3. При работе котла запрещается размещать ближе, чем на 200 мм предметы из легко воспламеняемых материалов (например древесноволокнистые плиты, полиуретан, полиэтилен, облегченный ПВХ, синтетические волокна, целлюлозные вещества, и подобные). Провода подключения располагать на расстоянии не менее 150 мм от дымохода.

2.2.4. После монтажа проверьте правильность работы турбонасадки:

- После включения котла один из вентиляторов турбонасадки стартует в первую очередь. После замыкания контактов прессостата (реле давления воздуха) проводится вентиляция камеры сгорания и загорается одна из секций горелки котла. Далее подключается второй вентилятор турбонасадки и остальные секции котла.
- При перекрытии выхода дымовых газов из турбонасадки, вентилятор первой ступени отработывает вентиляцию камеры сгорания (значение настраивается в параметрах блока управления котла), вентилятор второй ступени отключается, газовые клапана заблокированы.

3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- 3.1. Турбонасадку следует монтировать непосредственно на обечайку дымохода котла.
- 3.2. Температура окружающей среды не более 40 °С.
- 3.3. Турбонасадка рассчитана на работу с номинальным напряжением 230 В. 50 Гц.
- 3.4. Турбонасадка не предназначена для удаления продуктов сгорания из котлов работающих на твердом топливе, и удаления дыма при пожаре, а также для работы настенных котлов.
- 3.5. При монтаже и обслуживании турбонасадки необходимо соблюдать меры электрической безопасности.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 4.1. Техническое обслуживание необходимо производить не менее одного раза в год.
К обслуживанию допускается только специально обученный персонал, имеющий соответствующую группу по электробезопасности, а также знание нормативных эксплуатационных документов объекта. Во время обслуживания необходимо проверить состояние вентилятора, работоспособность реле давления воздуха и сигнальных трубок, а так же эл. проводов. Очистить турбонасадку от пыли, при необходимости смазать движущиеся части машинным маслом.
- 4.2. После окончания работ обязательно проверьте работоспособность турбонасадки. (см. п. 2.2.4.)

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов по группе «С» в соответствии с ГОСТ 23170.
- 5.2. Турбонасадку должна транспортироваться в упаковочном ящике. При транспортировании и хранении турбонасадки запрещается кантовать, подвергать резким толчкам и ударам.
- 5.3. Габаритные размеры и масса турбонасадки позволяют транспортировать её автомобильным, железнодорожным и другими видами транспорта. Транспортирование производится согласно инструкций и правил перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
- 5.4. Условия хранения в части воздействия климатических факторов – 4 по ГОСТ 15150.
- 5.5. Срок хранения в заводской упаковке – не более 3 лет.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие турбонасадки требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи.

Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание турбонасадки, а изготовитель не несет ответственности в случаях:

- нарушения правил монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения турбонасадки, изложенных в данном руководстве;
- эксплуатации турбонасадки в условиях, не отвечающих техническим требованиям;
- использование турбонасадки не по назначению;
- внесение в конструкцию турбонасадки изменений и осуществление доработок, а также использование узлов, деталей, комплектующих изделий, не предусмотренных нормативными документами.

Рекламации на турбонасадку принимаются при наличии акта, заверенного газовой службой или сервисным центром.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте турбонасадку в специальных организациях с соблюдением правил охраны окружающей среды.



8. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Турбонасадка «ЛЕМАКС»,

серии _____,

заводской № _____

упаковано согласно требованиям, предусмотренным в действующих технических условиях.

Дата упаковки « _____ » _____ 20__ г.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Турбонасадка «ЛЕМАКС»,

серии _____,

заводской № _____

соответствует техническим условиям ТУ 3468-001-24181354-2014 и признано годным для эксплуатации.


Дата упаковки « _____ » _____ 20__ г.

Представитель _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ)

Вариант размещения турбонасадки




- 1 – котел.
2 – турбонасадка.
3 – дымоотводящий патрубок

Рекомендации по размещению дымоходной трубы:

- для предотвращения попадания конденсата в турбонасадку установка конденсатосборника обязательна, дымоотводящий патрубок должен быть установлен под углом, не дающим конденсату стекать в полость турбонасадки. Оптимальный уклон составляет 2–3°;
- при проектировании выхода дымовой трубы учитывать необходимость рассеивания продуктов сгорания в атмосфере;
- минимальное расстояние до верхней грани дверей, окон и открытых вентиляционных решеток (отверстий) также должно составлять 0,5 метра;
- в районе 3 метров от трубы не должно быть никаких преград, скажем, стен, столбов и т. д.;

ПРИЛОЖЕНИЕ Б


Габаритные размеры и конструкция турбонасадки




- 1 – Светодиодные индикаторы
- 2 – Крышка турбонасадки
- 3 – Корпус турбонасадки
- 4, 8 – Трубки подключения реле давления воздуха
- 5 – Реле времени
- 6, 9 – Вентиляторы
- 7, 10 – Реле давления воздуха

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Схема подключения турбонасадов Лемакс Comfort 150, Лемакс Comfort 180
к котлам Лемакс Clever L150, Лемакс Clever L180



Приципиальная электросхема турбонасадки



ПТ - прессостат (реле давления воздуха)
М - вентилятор
Л - лампа светодиодная
РВ - реле времени

Один из ключевых факторов успеха «Лемакс» - мощная сеть сервисных центров по гарантийному и послегарантийному обслуживанию в России и СНГ. На сегодняшний день авторизовано более 350 сервисных центров для удобства эксплуатации продукции «Лемакс».

Если Вам необходим сервисный центр по обслуживанию и ремонту оборудования «Лемакс», то Вы можете:

1. Позвонить на горячую линию **8 800 2008 078** и получить контакты в смс-сообщении.
2. Зайти на сайт lemax-kotel.ru в раздел «**Сервисные центры**» и узнать необходимую информацию.
3. Отсканировать **QR-код** и узнать контакты сервисных центров.

КОНТАКТЫ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ



ОТСКАНИРУЙ!

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт турбонасадки _____

Изыят « ____ » _____ 20 ____ г. Представитель организации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
Турбонасадка «ЛЕМАКС», производитель ООО «ЛЕМАКС»
г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 В, тел./факс.: (8634) 31-23-45
ТАЛОН № _____

Заводской номер _____

Фирма-продавец _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт турбонасадки _____

Изыят « ____ » _____ 20 ____ г. Представитель организации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1
Турбонасадка «ЛЕМАКС», производитель ООО «ЛЕМАКС»
г. Таганрог, Ростовская область,
Николаевское шоссе, 10 В, тел./факс.: (8634) 31-23-45
ТАЛОН № _____

Заводской номер _____

Фирма-продавец _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Штамп магазина

Владелец и его адрес _____

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Представитель организации

(ФИО, дата)

Владелец (подпись) _____

Штамп организации _____

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.



ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ООО «ЛЕМАКС»
347913, Россия, г. Таганрог,
Николаевское шоссе, 10В
тел. +7 (8634) 312-345

lemax-kotel.ru
8-800-2008-078
горячая линия