



Руководство по эксплуатации циркуляционных насосов моделей:
XRS20/4-130, XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS25/4-180-X,
XRS32/4-180, XRS20/6-130, XRS25/6-130, XRS25/6-180,
XRS32/6-180, XRS40/6-180-W, XRS25/8-180-W, XRS50/9-180,
XRS25/8-180, XRS32/8-180, XRS20/13-X (auto), XRS40/8-200F,
WRS25-370, WRS32-370, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO(GRF,
220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS25-550, WRS32-550,
WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO(GRF, 220V), WRS40-550-F-
EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO(GRF,
220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-
750-F-EVRO(GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V),
WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO(GRF, 220V), WRS40-1100-F-
EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO(GRF,
220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-
1100-F-EVRO(GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V),
WRS80-1100-F-EVRO(GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF,
380V), WRS80-1500-F-EVRO(GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO
(GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO(GRF, 220V),
WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-
EVRO(GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-
2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V).

Благодарим Вас за покупку изделия нашей марки!

Внимательно прочитайте данное руководство! Мы гарантируем Вам высокое качество и долгий срок службы нашего изделия, при условии соблюдения требований данного руководства. Приобретенное Вами изделие может иметь несущественные отличия от параметров, указанных в данном руководстве по эксплуатации, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

Внешний вид насосов:



Модели XRS20/4-130, XRS25/4-130,
XRS20/6-130, XRS25/6-130



Модели XRS25/4-180, XRS32/4-180,
XRS25/6-180, XRS32/6-180



Модель XRS25/4-180-X



Модель XRS40/6-180-W



Модель XRS25/8-180-W



Модель XRS50/9-180



Модели XRS25/8-180, XRS32/8-180



Модель XRS20-13-X(auto)



Модель XRS40/8-200F



**Модели WRS25-370, WRS32-370,
WRS25-550, WRS32-550**



Модели WRS40-370-F, WRS40-550-F,



Серия WRS-EVRO(GRF, 220V)

WRS40-750-F, WRS50-750-F, WRS40-1100-F, WRS50-1100-F, WRS65-1100-F, WRS50-1500-F, WRS65-1500-F



Серия WRS-EVRO(GRF, 380V)

Содержание.

1. Введение.	Стр. 3-4
2. Предназначение.	Стр. 4
3. Комплектация.	Стр. 5-6
3.1. Изображения комплектующих.	Стр. 6
4. Технические характеристики.	Стр. 7-9
5. Графики гидравлической производительности.	Стр. 10-14
6. Обобщенные схемы устройств насосов.	Стр. 14-17
7. Примеры установки насоса.	Стр. 18
7.1. Установочные размеры.	Стр. 18-20
8. Установка насоса.	Стр. 20-23
8.1. Удаление воздуха.	Стр. 23
9. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов.	Стр. 23
10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.	Стр. 24-25
11. Меры предосторожности.	Стр. 25-26
12. Хранение.	Стр. 26
13. Возможные неисправности и способы их устранения.	Стр. 26-28
14. Гарантийные обязательства.	Стр. 28-29
15. Рекламный проспект.	Стр. 30

1. Введение.

Уважаемый покупатель, VODOTOK – это новейшие разработки, высокое качество, надёжность и внимательное отношение к нашим покупателям. Надеемся, что Вам понравится наша техника, и в дальнейшем Вы будете выбирать изделия нашей компании! Мы уделяем особое внимание безопасности реализуемой продукции. Заботясь о покупателях, мы стремимся сочетать высокое качество и абсолютную безопасность используемых при производстве материалов. Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, а также надлежащее техническое обслуживание изделия возможно только после внимательного изучения Вами данного «Руководства по эксплуатации». При

покупке изделия рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. Указанные в данном руководстве принадлежности не в обязательном порядке могут входить в комплект поставки. Проверьте также наличие и заполнение гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение заводских дефектов в гарантийный период. **На гарантийном талоне обязательно должны присутствовать: дата продажи, индивидуальный номер изделия (при его наличии), печать (при её наличии) и разборчивая подпись продавца.**

2. Предназначение.

Данные насосы предназначены для создания принудительной циркуляции жидкости в различных системах водоснабжения, отопления, кондиционирования, повышения давления жидкости, охлаждения промышленного оборудования и т. д. Важными характеристиками насосов являются: низкий уровень шума, возможность непрерывной долговременной работы, надежность, отсутствие необходимости технического обслуживания и герметичная конструкция.

Насосы моделей XRS20/4-130, XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS25/4-180-X, XRS32/4-180, XRS20/6-130, XRS25/6-130, XRS25/6-180, XRS32/6-180, XRS40/6-180-W, XRS25/8-180-W, XRS50/9-180, XRS25/8-180, XRS32/8-180, XRS20-13-X(auto), WRS25-370, WRS32-370, WRS25-550, WRS32-550 подключаются к системе при помощи штуцеров. Насосы моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-2200-F-EVRO (GRF, 380V) подключаются к системе при помощи фланцев.

Насосы серии WRS-F-EVRO (GRF) имеют такие же установочные размеры, как аналогичные модели циркуляционных насосов компании «Grundfos», благодаря чему могут взаимозаменяться без изменения системы, в которой они функционируют.

Данные насосы не предназначены для перекачивания соленой воды, агрессивных, абразивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей!

3. Комплектация:

Насос в сборе – 1 шт.;

Штуцер с гайкой для присоединения насоса к трубопроводу – 2 шт. (кроме моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-2200-F-EVRO (GRF, 380V));

Комплект уплотнительных колец – 1 комплект;

Комплект болтов с гайками - 1 комплект (только для моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-2200-F-EVRO (GRF, 380V));

Ответный фланец – 2 шт. (только для моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-

EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V));

Лента ФУМ – 1 шт. (только для моделей XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F, WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F, WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F, WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F, WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F, WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F, WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F, WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F, WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V)); Руководство по эксплуатации – 1 шт.; Упаковка – 1 шт.

***Производитель оставляет за собой право изменять вышеуказанную комплектацию.**

3.1. Изображения комплектующих.

Изображение	Наименование
	Штуцер с гайкой.
	Уплотнительное кольцо.
 или	Ответный фланец.
	Комплект болтов с гайками.
	Лента ФУМ.

4. Технические характеристики.

Модель/ Параметры	Полезная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания	Три уровня мощности	Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Пусковой ток, А	Рабочий ток, А	Макс. давление жидкости на корпус насоса, бар	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °С	Макс. температура окружающей среды, °С	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон PH перекачиваемой жидкости	Диаметры резьб входного/выходного отверстий, дюйм	Диаметр входного/выходного отверстий во фланцах, дюйм	Диаметр штуцера для присоединения к трубопроводу, дюйм	Длина сетевого кабеля, м	Класс защиты
XRS20/4-130	22/32/44	36/52/72	220В/ 50Гц	+	40	22	4	3	0,5/0,6/1	0,2/0,2/0,3	10	+110	+40	0,1	0,2	5-8	1	-	3/4	1,2	IP42
XRS25/4-130	22/32/44	36/52/72		+	45	26	4	3	0,5/0,6/1	0,2/0,2/0,3	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1	1,2	IP42
XRS25/4-180	22/32/44	36/52/72		+	50	26	4	2,6	0,5/0,6/1	0,2/0,2/0,3	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1	1,2	IP42
XRS32/4-180	22/32/44	36/52/72		+	60	31	4	2,6	0,5/0,6/1	0,2/0,2/0,3	10		+40	0,1	0,2	5-8	2	-	1 1/4	1,2	IP42
XRS25/4-180-X	32/47/65	36/52/72		+	40	23	4	3	1/1/1,5	0,2/0,2/0,3	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1	1,1	IP42
XRS20/6-130	33/42/60	55/70/100		+	40	23	6	4	0,7/0,8/1,5	0,3/0,3/0,5	10		+40	0,1	0,2	5-8	1	-	3/4	1,2	IP42
XRS25/6-130	33/42/60	55/70/100		+	45	26	6	4	0,7/0,8/1,5	0,3/0,3/0,5	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1	1,2	IP42
XRS25/6-180	33/42/60	55/70/100		+	50	30	6	4	0,7/0,8/1,5	0,3/0,3/0,5	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1	1,2	IP42
XRS32/6-180	33/42/60	55/70/100		+	60	35	6	4	0,7/0,8/1,5	0,3/0,3/0,5	10		+40	0,1	0,2	5-8	2	-	1 1/4	1,2	IP42
XRS40/6-180-W	33/42/60	55/70/100		+	45	30	6	4	0,7/0,8/1,5	0,3/0,3/0,5	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1 1/4	1,2	IP42
XRS25/8-180-W	50/70/100	81/113/168		+	60	36	8	5	1/1,5/2	0,4/0,5/0,8	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1	1,2	IP42
XRS50/9-180	85/120/145	140/195/235		+	120	62	9	6,1	2/2,5/3	0,6/0,9/1	10		+40	0,1	0,2	5-8	2	-	1 1/4	1,2	IP42
XRS25/8-180	82/114/130	150/200/248		+	80	44	8	5,5	2/2,5/3	0,7/0,9/1,1	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1	1,2	IP42
XRS32/8-180	90/ 132/142	150/200/248		+	130	68	8	5	2/2,5/3	0,7/0,9/1,1	10		+40	0,1	0,2	5-8	2	-	1 1/4	1,2	IP42
XRS20/13-X (auto)	90/ 120/ 150	150/200/248		+	58	42	13	8	2/2,5/3	0,7/0,9/1,1	10		+40	0,1	0,2	5-8	1	-	3/4	1,2	IP42
XRS40/8-200F	90/ 120/ 150	150/200/248		+	130	66	8	6,1	2/2,5/3	0,7/0,9/1,1	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS25-370	220	370		-	130	80	10	6	4	1,7	10		+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1	1,2	IP42
WRS32-370	220	370		-	130	80	10	6	4	1,7	10		+40	0,1	0,2	5-8	2	-	1 1/4	1,2	IP42

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание! Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на ±5%.

Модель/ Параметры	Полная мощность, Вт	Потребляемая мощность, Вт	Параметры сети питания	Три уровня мощности	Макс. производительность, л/мин	Номин. производительность, л/мин	Макс. высота подъема, м	Номин. высота подъема, м	Пусковой ток, А	Рабочий ток, А	Макс. давление жидкости на корпус насоса, бар	Макс. температура перекачиваемой жидкости, °C	Макс. процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, %	Макс. линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости, мм	Диапазон pH перекачиваемой жидкости	Диаметры резьбы входного/выходного отверстий, дюйм	Диаметр отверстий во фланцах, дюйм	Диаметр штуцера для присоединения к трубопроводу, дюйм	Длина сетевого кабеля, м	Класс защиты
WRS40-370-F	220	370	220В/50Гц	-	145	76	10	8	4	1,7	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V)	220	370	220В/50Гц	-	160	88	11	6,5	4	1,7	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V)	220	370	380В/50Гц	-	160	88	11	6,5	5	1	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS25-550	330	550		-	144	80	12	7,5	6	2,5	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	-	1	1,2	IP42
WRS32-550	330	550	220В/50Гц	-	144	80	12	7,5	6	2,5	10	+40	0,1	0,2	5-8	2	-	1 1/4	1,2	IP42
WRS40-550-F	330	550	220В/50Гц	-	120	65	13	8,5	6	2,5	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V)	330	550	220В/50Гц	-	170	95	12	7,5	6	2,5	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V)	330	550	380В/50Гц	-	170	95	12	7,5	7	1,4	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS40-750-F	450	750	220В/50Гц	-	200	110	16	11	7	3,4	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V)	450	750	220В/50Гц	-	250	145	16	9,5	7	3,4	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V)	450	750	380В/50Гц	-	250	145	16	9,5	10	2	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS50-750-F	450	750	220В/50Гц	-	300	160	12	10	7	3,4	10	+40	0,1	0,2	5-8	2	2	-	1,2	IP42
WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V)	450	750	220В/50Гц	-	330	198	12	7,5	7	3,4	10	+40	0,1	0,2	5-8	2	2	-	1,2	IP42
WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V)	450	750	380В/50Гц	-	330	198	12	7,5	10	2	10	+40	0,1	0,2	5-8	2	2	-	1,2	IP42
WRS40-1100-F	660	1100	220В/50Гц	-	230	123	19	16	12	5	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V)	660	1100	220В/50Гц	-	360	200	18	11,5	12	5	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42
WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V)	660	1100	380В/50Гц	-	360	200	18	11,5	14,5	2,9	10	+40	0,1	0,2	5-8	1 1/2	1 1/2	-	1,2	IP42

Потребляемая мощность указана при эксплуатации насоса в оптимальных параметрах и является приблизительной, может изменяться при эксплуатации насоса в иных параметрах! Внимание!

Производитель имеет право изменять вышеуказанные технические характеристики изделия в целях улучшения эксплуатационных характеристик изделия. Технические данные, указанные в таблице, являются ориентировочными, получены при тестировании изделий в лабораторных условиях и могут отличаться от действительных на $\pm 5\%$.


5. Графики гидравлической производительности.

Внимание! Расчетным оптимальным параметрам работы насоса соответствует центральная область графика гидравлической производительности. Эксплуатация насоса в режимах, соответствующим краям графика, может привести к перегреву мотора и негарантийной поломке насоса. Допустимые отклонения от заявленных значений гидравлической кривой: $\pm 5\%$.


5.1. Модели XRS20/4-130, XRS25/4-130, XRS20/6-130, XRS25/6-130.




5.2. Модели XRS25/4-180, XRS32/4-180, XRS25/6-180, XRS32/6-180, XRS40/6-180-W.




5.3. Модель XRS25/4-180-X.




5.4. Модели XRS25/8-180-W, XRS25/8-180, XRS32/8-180, XRS20/13-X (auto).




5.5. Модели XRS50/9-180, XRS40/8-200F, WRS40-370-F, WRS40-550-F.




5.6. Модели WRS40-750-F, WRS50-750-F, WRS40-1100-F, WRS50-1100-F, WRS50-1500-F.




5.7. Модели WRS25-370, WRS32-370, WRS25-550, WRS32-550, WRS65-1100-F, WRS65-1500-F.




5.8. Модели WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V).




5.9. Модели WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V).



5.10. Модели WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V).



5.11. Модели WRS65-2200-F-EVRO(GRF,380V), WRS80-2200-F-EVRO(GRF,380V).



6. Обобщенные схемы устройств насосов.

6.1. Обобщенная схема устройства насосов моделей XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS32/4-180, XRS20/6-130, XRS25/6-130, XRS25/6-180, XRS32/6-180, XRS40/6-180-W, XRS25/8-180-W, XRS50/9-180, XRS25/8-180, XRS32/8-180, WRS25-370, WRS32-370, WRS25-550, WRS32-550.



№	Наименование	№	Наименование
1.	Клеммная коробка.	6.	Корпус насоса.
2.	Переключатель уровней мощности.	7.	Выходное отверстие.
3.	Кабель питания со штепселем.	8.	Резьба для крепления штуцеров.
4.	Входное отверстие.	9.	Комплект штуцеров с гайками.
5.	Винт для выпуска воздуха.	10.	Комплект уплотнительных колец.

6.2. Обобщенная схема устройства насоса модели XRS40/8-200F.




№	Наименование	№	Наименование
1.	Фланцы.	7.	Комплект болтов с гайками.
2.	Выходное отверстие.	8.	Комплект уплотнительных колец.
3.	Клеммная коробка.	9.	Ответные фланцы с резьбой.
4.	Переключатель уровней мощности.	10.	Лента ФУМ.
5.	Кабель питания со штепселем.	11.	Винт для выпуска воздуха.
6.	Входное отверстие.	12.	Корпус мотора.

6.3. Обобщенная схема устройства насосов моделей WRS40-370-F, WRS40-550-F, WRS40-750-F, WRS50-750-F, WRS40-1100-F, WRS50-1100-F, WRS50-1500-F.




№	Наименование	№	Наименование
1.	Фланцы.	7.	Комплект болтов с гайками.
2.	Выходное отверстие.	8.	Комплект уплотнительных колец.
3.	Клеммная коробка.	9.	Ответные фланцы с резьбой.
4.	Кабель питания со штепселем.	10.	Винт для выпуска воздуха.
5.	Входное отверстие.	11.	Корпус мотора.
6.	Лента ФУМ.		

6.4. Развернутая схема устройства насосов серии XRS.



№	Наименование	№	Наименование
1.	Информативная табличка.	14.	О-образное уплотнительное кольцо.
2.	Винты.	15.	Верхняя крышка насосной камеры.
3.	Шайбы.	16.	Крыльчатка.
4.	Корпус мотора.	17.	Насосная камера.
5.	Верхняя крышка мотора.	18.	Конденсаторная коробка.
6.	Статор.	19.	Клеммная панель.
7.	Нижняя крышка мотора.	20.	Пусковой конденсатор.
8.	Прокладка.	21.	Крышка конденсаторной коробки.
9.	Гильза ротора.	22.	Переключатель уровней мощности.
10.	Подшипник.	23.	Зажим кабеля.
11.	Ротор.	24.	Болты.
12.	Стопорное кольцо.	25.	Винт для выпуска воздуха.
13.	Втулка.		



6.5. Развернутая схема устройства фланцевых насосов серии WRS.




№	Наименование	№	Наименование
1.	Насосная камера.	10.	Статор.
2.	Крыльчатка.	11.	Болты.
3.	Верхняя крышка насосной камеры.	12.	Корпус мотора.
4.	О-образное уплотнительное кольцо.	13.	Винт для выпуска воздуха.
5.	Подшипник.	14.	Информативная табличка.
6.	Втулка.	15.	Конденсаторная коробка.
7.	Ротор.	16.	Пусковой конденсатор (только для однофазных насосов).
8.	Гильза ротора.	17.	Крышка конденсаторной коробки.
9.	Шайба.		

***Производитель оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанные конструкции насосов в целях их совершенствования.**


7. Примеры установки насоса (на примере насосов серии XRS).




7.1. Установочные размеры.



Наименование модели	G (дюйм)	L1 (мм)	L2 (мм)	H1 (мм)	H2 (мм)	B1 (мм)	B2 (мм)
XRS20/4-130	1	130	65	105	28	125	80
XRS25/4-130	1 ½	130	65	108	29	125	80
XRS25/4-180	1 ½	180	90	108	29	125	80
XRS25/4-180-X	1 ½	180	90	106	24	115	75
XRS32/4-180	2	180	90	109	28	125	80
XRS20/6-130	1	130	65	105	29	125	80
XRS25/6-130	1 ½	130	65	108	29	125	80
XRS40/6-180-W	1 ½	180	90	109	28	125	80
XRS25/8-180-W	1 ½	180	90	140	28	125	80
XRS50/9-180	2	180	90	148	38	152	80
XRS25/8-180	1 ½	180	90	135	35	145	80
XRS32/8-180	2	180	90	135	35	145	80
XRS20/13-X(auto)	1	180	90	126	26	130	80
XRS25/6-180	1 ½	180	90	109	28	125	80
XRS32/6-180	2	180	90	109	28	125	80
WRS25-370	1 ½	195	97,5	192	43	162	95
WRS32-370	2	220	110	186	52	162	95
WRS25-550	1 ½	195	97,5	192	43	162	95
WRS32-550	2	220	110	186	52	162	95



Наименование модели	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)
XRS40-8-200F	-	135	45	200	54	82
WRS40-370-F	R 1/4"	175	65	220	70	110
WRS40-550-F	R 1/4"	195	65	220	70	110
WRS50-750-F	R 1/4"	230	75	285	92	120
WRS40-750-F	R 1/4"	230	65	250	75	120
WRS40-1100-F	R 1/4"	230	65	250	75	120
WRS50-1100-F	R 1/4"	230	75	285	92	120
WRS65-1100-F	R 1/4"	240	80	300	90	120
WRS50-1500-F	R 1/4"	230	75	285	92	120
WRS65-1500-F	R 1/4"	240	80	300	90	120



Наименование модели	L (мм)	B (мм)	B1 (мм)	H (мм)	H1 (мм)
WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V) WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V)	220	162	95	252	64
WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V) WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V)	220	162	95	252	64
WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V) WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V)	250	198	117	292	67
WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V) WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V)	280	198	117	299	71
WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V) WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V)	250	198	117	292	67
WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V) WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V)	280	198	117	299	71
WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V) WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V)	300	198	117	307	80
WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V) WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V)	360	198	117	321	94
WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V) WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V)	360	198	117	321	94
WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V) WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V)	280	198	117	299	71
WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V) WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V)	300	198	117	307	80
WRS65-2200-F-EVRO (GRF, 380V)	300	198	117	335	80
WRS80-2200-F-EVRO (GRF, 380V)	360	198	117	349	94

8. Установка насоса.



Установку и подключение насоса должен производить квалифицированный специалист. Прежде чем подключить насос к электросети, убедитесь, что напряжение и частота для данной модели, указанные в таблице с характеристиками, соответствуют параметрам подключаемой электросети (220В/50Гц или 380В/50Гц). Источник питания, к которому подключается насос, должен иметь заземление и УЗО! Помните, что мороз может повредить насос и трубопроводы!

1. Перед установкой насоса проверьте состояние его кабеля электропитания и частей корпуса на отсутствие механических повреждений! **Внимание!** Установка насоса должна производиться после выполнения сварочных и паяльных работ, а также после тщательной чистки всех трубопроводов от посторонних предметов. Наличие в перекачиваемой жидкости нерастворимых примесей может вызвать перебои в функционировании насоса и его поломку. **Необходимо установить фильтр грубой очистки на входном отверстии насоса!**

2. Выберите место для установки насоса таким образом, чтобы было удобно осуществлять его техническое обслуживание и эксплуатацию.

3. **Насос необходимо устанавливать так, чтобы вал мотора располагался горизонтально, а конденсаторная коробка была сверху или сбоку (смотрите раздел 7). Внимание! Категорически запрещается устанавливать насос мотором вниз, так как вода может попасть в статор насоса, вследствие чего мотор выйдет из строя.** Попадание воды в статор насоса приведет к негарантийной поломке насоса.

Внимание! Стрелки на корпусе насоса указывают направление потока перекачиваемой им жидкости.

4. Для насосов моделей XRS20/4-130, XRS20/6-130, XRS25/4-130, XRS25/4-180, XRS25/4-180-X, XRS25/6-130, XRS25/6-180, XRS25/8-180, XRS25/8-180-W, XRS32/4-180, XRS32/6-180, XRS32/8-180, XRS40/6-180-W, XRS50/9-180, XRS20/13-X(auto), WRS25-370, WRS32-370, WRS25-550, WRS32-550 установите уплотнительные кольца в собранные со штуцерами гайки (входят в комплект поставки), затем плотно накрутите гайки на резьбы входного и выходного отверстий насоса. После этого подсоедините к штуцерам входной и выходной трубопроводы, герметично соединив их со штуцерами.

Для моделей WRS40-370-F, WRS40-550-F, WRS40-750-F, WRS40-1100-F, WRS50-750-F, WRS50-1100-F, WRS50-1500-F, WRS65-1500-F, XRS40/8-200F, WRS65-1100-F, WRS40-370-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-370-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-550-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-750-F-EVRO (GRF, 380V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS40-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1100-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS80-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS50-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 220V), WRS65-1500-F-EVRO (GRF, 380V), WRS65-2200-F-EVRO (GRF, 380V), WRS80-2200-F-EVRO (GRF, 380V) установите

уплотнительные кольца на фланцы насоса, а затем надежно закрепите ответные фланцы с помощью крепежных болтов и гаек. После этого

подсоедините к ответным фланцам входной и выходной трубопроводы, плотно вкрутив их в резьбовые соединения ответных фланцев.


5. Диаметры входного и выходного трубопроводов должны быть больше или равными диаметрам отверстий на входном и выходном штуцерах (фланцах) насоса, чтобы избежать гидравлических потерь, уменьшающих производительность насоса.

6. Насос должен быть установлен в защищенном от мороза месте.

7. Насос должен эксплуатироваться в хорошо вентилируемом сухом помещении, защищенном от атмосферных осадков, с температурой воздуха от +5 до +40°C.

8. Насос необходимо устанавливать так, чтобы никакие предметы не перекрывали доступ воздуха к нему.

9. Все соединения трубопроводов должны быть герметичны и иметь минимальное количество соединений коленчатого типа! Производительность насоса понижается с увеличением количества «колен» в системе трубопроводов (смотрите рисунок ниже).



Внимание! Не допускайте соприкосновения кабеля питания насоса с трубопроводом и корпусом мотора. Подключайте насос к розетке с заземлением или выполните надлежащее его заземление, следуя указаниям, приведенным ниже.

10. Убедитесь, что во время подключения насоса к трубопроводам корпус насоса не нагружается их весом!

11. Если насос находится слишком далеко от источника питания и необходимо использовать удлинитель для его подключения, сечение провода удлинителя должно соответствовать мощности подключаемого насоса и увеличиваться с увеличением его длины, иначе насос не сможет работать нормально из-за значительного падения напряжения в удлинителе. **Сечение удлинителя должен подбирать квалифицированный специалист!** Если удлинитель используется вне помещения, провод удлинителя должен быть с резиновой изоляцией.

12. Заземление насоса должно осуществляться стальным проводом без изоляции диаметром не менее 3 мм. Один конец провода необходимо присоединить к насосу с помощью заземляющего винта, а другой конец провода - присоединить к заземлителю.

В качестве заземлителей могут быть использованы:

а. Вертикально забитые в землю стальные трубы (с толщиной стенок не менее 3.5 мм), стержни, стальные ленты (с толщиной не менее 4 мм или размером поперечного сечения не менее 48 мм).

б. Металлические трубы артезианских колодцев.

в. Металлические трубы зданий и сооружений, исключая газопроводные трубы, трубы отопительной и водопроводной систем.

г. Проволока диаметром не менее 3 мм.



Расстояние от заземлителей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 1,5 м. Верхнюю кромку труб и заземлителей из стальных лент необходимо закапывать на глубину не менее 0,6 м. Заземляющий провод должен быть надежно присоединен к заземлителю.

Внимание! Перед вводом в эксплуатацию система должна быть заполнена рабочей жидкостью и из нее должен быть удален воздух (смотрите раздел 8.1. ниже).

8.1. Удаление воздуха.

Внимание! Перед откручиванием винта для выпуска воздуха насоса убедитесь, что вытекающая рабочая жидкость не нанесет вреда Вам и находящимся рядом людям и предметам, а также не станет причиной повреждения внешних компонентов насоса. **Рабочая жидкость может быть горячей и под давлением, остерегайтесь ожогов!**

1. Подключите насос к электросети.
2. Установите переключатель уровней мощности в одно из трех положений «1», «2» или «3» (только для насосов серии XRS).
3. Дайте насосу поработать несколько минут.
4. Установите отвертку в разрез на заглушке и поверните её против часовой стрелки, чтобы стравить воздух из насоса и системы. Стравливайте воздух до тех пор, пока из-под винта не начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха. Затем закрутите винт для выпуска воздуха по часовой стрелке до упора. Проверьте герметичность соединения. **Добавляйте жидкость в систему по мере стравливания воздуха!**



Внимание! Будьте осторожны, при откручивании винта для выпуска воздуха может произойти выброс горячей жидкости или пара! Насос и перекачиваемая им жидкость могут быть очень горячими. **Не касайтесь корпуса насоса во избежание ожога!** Если насос установлен на трубе, в которой может скапливаться воздух, на ней рекомендуется устанавливать автоматический клапан для удаления воздуха.

9. Рабочие жидкости (теплоносители) циркуляционных насосов.

Для перекачивания насосом используются чистые, неагрессивные и невзрывоопасные, без твердых или длиноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла, жидкости. **Рекомендуется применять теплоносители, предназначенные для систем отопления или дистиллированную воду.**

10. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.



Не прикасайтесь к корпусу работающего насоса, это может привести к ожогу или удару электрическим током. Любое техническое обслуживание насоса или трубопровода разрешено проводить только после отключения насоса от электропитания! Не включайте насос, прежде чем система не заполнена водой! Не прикасайтесь к насосу, если не прошло более 5 минут после его выключения.

1. **Перед первым запуском насоса необходимо убедиться в наличии жидкости в системе и насосной камере насоса. Внимание! Не включайте насос прежде, чем насосная камера не заполнена жидкостью! Допускается пробное включение насоса без жидкости длительностью не более 10 секунд!**
2. Подключите насос к источнику питания.
3. Для начала работы насосов серии XRS установите переключатель уровней мощности в одно из трех положений «1», «2» или «3». Переключение насоса на более низкий уровень мощности обеспечивает экономию энергии и снижает уровень шума. Для увеличения температуры в помещении рекомендуется переключить циркуляционный насос, работающий в системе отопления, на более высокий уровень мощности.
4. Отключайте насос от электросети после окончания его использования. **Внимание!** Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости!
5. Необходимо периодически производить осмотр насоса на отсутствие течи и повреждений.
6. Регулярно, не реже 2-х раз в год, очищайте фильтр грубой очистки, установленный на входном отверстии насоса.
7. После примерно 500-т часов работы необходимо проверить состояние быстро изнашиваемых частей насоса, таких как: подшипники, крыльчатка, прокладки и т. д. В случае необходимости замените изношенные части в специализированном сервисе.
8. Во избежание «размораживания» корпусных деталей насоса в осенне-зимний период, если насос установлен в неотапливаемом помещении или долго не будет эксплуатироваться, полностью слейте жидкость из насосной камеры и трубопроводов. Перед следующим запуском насоса, убедитесь в наличии жидкости в насосной камере. После этого насос можно использовать. **Внимание! Если температура окружающей среды опускается ниже +4°C, необходимо принять соответствующие меры для защиты насоса и трубопроводов от замерзания жидкости в них.**
9. Избегайте попадания осадков на насос. Это приведет к его поломке.
10. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** 1) эксплуатировать насос при возникновении во время его работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение кабеля электропитания; появление запаха и/или дыма, характерного для горячей изоляции; высокий уровень шума при работе; появление трещин в корпусных деталях;

- 2) эксплуатировать изделие внутри резервуаров и в помещениях с взрывоопасными и легко воспламеняющимися веществами;
- 3) подключать насос с неисправным мотором к электросети;
- 4) производить ремонт насоса самостоятельно в гарантийный период.

**Зависимость частоты вращения вала от уровня мощности насоса
(только для серии XRS).**

Положение переключате- ля уровней мощности	Частота вращения вала в % от максимального значения
	Насосы серии XRS, оснащенные однофазными моторами
1	около 60%
2	около 80%
3	100%

Производительность насосов моделей XRS в зависимости
от выбранного уровня мощности (частоты вращения вала)



H – высота подъема; Q- производительность.

11. Меры предосторожности.

1. Для правильной и безопасной эксплуатации насоса внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и строго придерживайтесь его требований.
2. Эксплуатировать насос разрешается только в соответствии с назначением, указанным в руководстве по эксплуатации.
3. Питание насоса должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 220В, 50 Гц или 380В, 50 Гц (смотрите раздел 4). Допустимое колебание напряжения в электросети, к которой подключается насос, составляет $\pm 10\%$. Используйте стабилизатор напряжения, если колебания сети превосходят указанные пределы.
4. Во избежание поражения электрическим током и поломки, при установке насоса на открытом воздухе обеспечьте насос надежной защитой от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не допускайте «размораживания» насоса!
5. Во избежание поломки запрещается эксплуатировать насос без жидкости.
6. Не допускайте попадания жидкости на насос, а также полного или частичного погружения насоса в жидкость!
7. Запрещено закрывать насос предметами, препятствующими его охлаждению.

8. Не включайте насос более чем на 10 секунд, если насосная камера не заполнена жидкостью.
9. **Во избежание ожога и удара током не прикасайтесь к насосу во время его работы, а также в течение первых 5-ти минут после выключения.**
10. Сеть питания насоса необходимо должным образом заземлить и оборудовать УЗО, в целях безопасности.
11. Все работы с насосом необходимо производить при выключенном электропитании. Перед техническим обслуживанием и ремонтом насоса обязательно отключите его от источника питания. **Запрещается обслуживание и ремонт насоса, включенного в сеть электропитания!**
12. Не допускайте натягивания, перекручивания и попадания под различные грузы сетевого кабеля, а также соприкосновения его с горячими, острыми и масляными поверхностями.
13. Не допускайте попадания влаги на штепсель сетевого кабеля. Штепсель сетевого кабеля необходимо подключать к розетке, расположенной в защищенном от влаги помещении.
14. При транспортировке и длительном хранении насос должен быть защищен от механического воздействия, а также от воздействия влаги, мороза и т. д.
15. Не передвигайте и не переносите изделие, держа его за сетевой кабель.
16. Во избежание возгорания запрещается заворачивать насос в какую-либо ткань для защиты его от мороза в холодную погоду.
17. Отключайте насос от электросети, если нет необходимости в его использовании.
18. Техническое обслуживание насоса должен производить только квалифицированный специалист.
19. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия, кардинально не ухудшающие его безопасность, работоспособность и функциональность.
20. Запрещается подключать насос к электросети при неисправном моторе.
21. Запрещено использовать насос в помещении с легковоспламеняющимися материалами и взрывоопасными газами.
22. **Категорически запрещено применять насос для перекачивания огнеопасных жидкостей, например, дизельного топлива и бензина!**
23. **Производитель не несет ответственность за несчастный случай или повреждение насоса, вызванные его неправильной эксплуатацией или несоблюдением описанных в данном руководстве требований.**

12. Хранение.

Храните насос в проветриваемом, сухом, защищенном от влаги, прямых солнечных лучей, высоких и низких температур помещении при температуре от 0°C до +35°C. Избегайте попадания воды на внешние детали насоса.

13. Возможные неисправности и способы их устранения.



Все работы с насосом производите после его отключения от сети электропитания!

Возможная неисправность	Причина	Устранение неисправности
Насос не работает.	Плохое соединение с сетью электропитания.	Почините контакты.
	Плохой контакт в клеммной панели насоса.	Проверьте контакты и затяните клеммы.
	Сгорел пусковой конденсатор (только для однофазных моделей).	Замените пусковым конденсатором того же типа (обратитесь в гарантийную мастерскую).
	Заклинил подшипник.	Замените подшипник (обратитесь в гарантийную мастерскую).
	Обмотка статора повреждена.	Замените обмотку статора (обратитесь в гарантийную мастерскую).
Насос работает, но не поступает вода.	Во входном трубопроводе отсутствует жидкость.	Обеспечьте наличие жидкости во входном трубопроводе.
	Повреждена крыльчатка.	Замените крыльчатку (обратитесь в гарантийную мастерскую).
	Течь во входном или выходном трубопроводе.	Проверьте герметичность стыков трубопроводов, удалите течь.
	В трубопроводе или в насосной камере замерзла вода.	Начните использовать насос после того, как растает лед.
Недостаточная производительность.	Входной или выходной трубопровод слишком длинный, имеет много изгибов или неправильно выбран его диаметр.	Используйте трубопровод с необходимым диаметром и структурой, укоротите входной или выходной трубопровод.
	Входной трубопровод, фильтр или насосная камера засорены инородными предметами.	Очистите трубу, фильтр или насосную камеру.
Насос вибрирует или издает нехарактерный шум.	В трубопроводе и/или насосной камере есть инородные предметы.	Проверьте и очистите трубопровод и/или насосную камеру.
	Насос находится в режиме перегрузки.	Отрегулируйте высоту подъема и производительность

		насоса в соответствии с расчетными оптимальными параметрами насоса. Насос должен работать в номинальном режиме!
Насос работает с перебоями, перегревается или обмотка статора перегорает.	Засорена крыльчатка, и/или насосная камера, трубопровод или фильтр.	Очистите систему от засоров.
	Неправильное заземление, разрыв в питающем кабеле. Напряжение не соответствует стандарту.	Найдите и устраните причину, вызывающую нестабильную работу насоса. Используйте стабилизатор напряжения.

Устранение неисправностей, связанных с разборкой насоса, необходимо производить только в гарантийной мастерской в течение гарантийного периода!

14. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев (кроме модели XRS25/4-180-X – 24 месяца) с даты продажи, но при отсутствии на паспорте штампа с указанием даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления (окончательный срок гарантии устанавливается непосредственно продавцом, но не может превышать 36 месяцев (кроме модели XRS25/4-180-X – 24 месяца)). Претензии не принимаются во всех случаях, указанных в гарантийном талоне, при отсутствии даты продажи и штампа магазина (росписи продавца) в данном руководстве по эксплуатации, отсутствии гарантийного талона. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в результате: 1) несоблюдения пользователем предписаний данного руководства по эксплуатации, механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием, применения изделия не по назначению; 2) стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, удар молнии и др.), неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, например, таких как: перегрев, размораживание, агрессивные среды и т.д.; 3) использования некачественных расходных материалов и запчастей, наличия внутри изделия посторонних предметов; 4) вскрытия мотора или ремонта вне уполномоченного сервисного центра, к безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п., модификация изделия; 5) на принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как:

уплотнительные прокладки, подшипники, крыльчатка и т. д. Гарантийный ремонт не производится, если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся! б) ненадлежащего обращения при эксплуатации, хранении и обслуживании (наличие ржавчины и минеральных отложений, засоры, забивание внутренних и внешних полостей изделия песком, ржавчиной, отложениями минеральных солей и т.д.). Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или правил ее хранения. Гарантийный ремонт изделия производится бесплатно по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – платно, в специализированных ремонтных мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения изделия после его продажи.

Продавец:

Дата продажи _____

Срок действия гарантии _____

Предприятие торговли (продавец) _____

Место для печати (росписи) _____

Покупатель: _____

С условиями и сроком гарантии, предложенными продавцом и указанными в гарантийном талоне, согласен. Изделие проверено и является исправным на момент покупки, изделие получено в полном комплекте, претензий к внешнему виду не имею.

(Место для росписи покупателя) _____

Изготовлено в КНР. Производитель: ТАЙДЖОУ КСИНВИЛО
ЭЛЕКТРИК МОТОР КО., ЛТД.

Дата производства:

Date of production:

*Наша компания также рада предложить Вам широкий ассортимент других насосов, насосных мини-станций и т. д. (более 3000 моделей брендов **Yodobox** и **LEO**):*



**Дренажные
центробежные погружные
насосы серий: QDX, QSX**



**Погружные насосы
с режущей системой
серии НСП**



**Насосы для
повышения давления воды
серий: X, WRS, WPB**




**Циркуляционные насосы
серий: XRS, WRS**



**Плунжерные насосы
серии YY**



**Канализационные и
сантехнические насосы
серий: НК, НС**



**Бензиновые водяные
насосы серий: БП, БН,
БНВП, БНК, БНР**



**Насосы для перекачивания
дизельного топлива и
керосина серий: НДТ, ОД,
АСAD, АСFD, DCAD, DСТР,
DCFD, RH**



**Самовсасывающие
инверторные
насосные мини-станции
постоянного давления
серии НСИ**



**Автоматизированные
самовсасывающие насосы
серии АСН**



**Погружные дренажные/
шламовые насосы серий:
KBZ-V/KBS-V**



**Центробежные насосы
серии XST-V**



**Многоступенчатые
горизонтальные
самовсасывающие насосы
серии EMH(m)-V**



**Погружные
канализационные
насосы серий: WQ(D)-V,
CSWQ-V, WQCS-V**



**Вертикальные
многоступенчатые
центробежные насосы
серий: LVR-V, EVP(m)-V**



**Вертикальные линейные
циркуляционные
насосы серии LPP-V**



**Центробежные погружные
насосы серий: НЦПЭ, БЦПЭ,
НПЦВ, ПЦПЭ**



**Погружные шнековые
(винтовые) насосы серии
QGD**

...и многое другое!