

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ РОСС RU С-CN.НЕ40.В.00072/25

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМВИАЙ" (ООО "ЭМВИАЙ")

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 119602, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Топарево-Никулино, улица Покрышкина, дом 7

Телефон: +74959250000, адрес электронной почты: info@mvi-rus.ru

ИНН: 9703109760, ОГРН: 1227700596826.

Выполняет функции иностранного изготовителя на основании: Договор уполномоченного лица № 2 от 19.07.2023 года

Изготовитель Hongyue Plastic Group Co., LTD.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No.81, Longhai Road, Economic and Technological Developing Zone of Qinhuangdao, Hebei, код GLN 6974091700016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Калибр". ОГРН: 1187746745053, ИНН: 7727389738. Место нахождения (адрес юридического лица): 127299, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОПТЕВО вн. тер. г., УЛ КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, Д. 18, ПОМЕЩ. 1/2. Адрес места осуществления деятельности: 127015, РОССИЯ, город Москва, улица Бутырская, дом 67 строение 1, комнаты 4, 5, 6, 7, часть комнаты 10. Телефон: +7 9686669889. Адрес электронной почты: os.kalibr@mail.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE40.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы напорные полимерные однослойные из сшитого полиэтилена Ре-Ха с антидиффузионным слоем EVOH, с наружным диаметром от 16 до 32 мм, с номинальной толщиной стенки трубы от 2 мм до 4,4 мм, торговой марки «MVI».

Серийный выпуск

Код ОКПД 2: 22.21.21.122

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3917219009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия" (подпункты 4.1.1 - 4.1.4, подпункт 5.1.1, подпункт 5.1.2 таблица 9, подпункт 5.1.4, подпункт 5.1.5, подпункт 5.1.11, подпункт 5.4.2.4, подпункт 5.6.1)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 1186УТ от 07.08.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05).

Акта о результатах анализа состояния производства №0006-2/09/23 от 03.11.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Калибр"

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ


Хранение полимерных труб должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях. Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3 метра. При хранении трубы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Срок хранения неограничен при соблюдении условий хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 07.08.2025 ПО 06.08.2030



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Ковтун Нина Викторовна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))


(подпись)

Пчелинцева Наталья Юрьевна
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))