

**ООО «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»**  
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «CERTIFICATION GROUP»**  
**ИЛ «HARD GROUP»**

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЦИ01  
142500, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 11  
150515, Ярославская область, Ярославский район, в районе деревни Левцово

  
УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛ  
Алаев Д.В.  
«28» июня 2018 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 28Н/Н-28.06/18п от 28.06.2018 г.

Продукция: Отопительные приборы для эксплуатации в системах водяного отопления, торговой марки "Ogint": радиаторы биметаллические, Модель, Ultra Plus 350

Заявитель, адрес: Орган по сертификации "ЛСМ" ООО "Трансконсалтинг", 121170, Россия, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, корп. 4

Изготовитель, адрес: "Zhejiang Rongrong Industrial Co.,Ltd", Huanglong Industrial Zone, Wuyi, Zhejiang, China, Китай

Сопроводительный документ: Направление № 02-0106 от 05.06.2018 г.

Дата получения образца: 05.06.2018 г.

Шифр образца: Н3705062018/Нп

Дата(ы) проведения испытаний: 05.06.2018 г. - 28.06.2018 г.

Испытания на соответствие требованиям: ГОСТ 31311-2005

Нормативный документ на методы испытаний: ГОСТ Р 53583-2009

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

**ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

№	Наименование, тип, модель, инв. №
1	Набор резьбовых шаблонов, №Л1207
2	Набор резьбовых шаблонов, №Л1208
3	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, №Л28
4	Стенд определения теплового потока отопительных приборов, №Л2107
5	Термометр цифровой эталонный, ТЦЭ-005/М2, №Л997
6	Реле времени Веха Ц-РР-220, №Л771
7	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1, №Л922
8	Манометр ДМ2018У2, №Л1627
9	Ручной опрессовочный насос РР 50, №Л50

**КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ**

Температура окружающей среды, °С	20±2
Относительная влажность воздуха, %	50±5

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПО ГОСТ Р 53583-2009**

Температура воздуха в камере, °С	20±1,5
Разности между средней температурой воды в приборе и расчетной температурой воздуха в помещении, °С	70
Расход воды через отопительный прибор, кг/с	0,1
Атмосферное давление, мм рт.ст.	760
Движение воды в отопительном приборе по схеме "сверху-вниз"	–

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Прочность и герметичность	МПа	ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.2, 8.4	Отопительные приборы должны быть прочными и герметичными и выдерживать пробное давление воды или воздуха, превышающее не менее чем в 1,5 раза максимальное рабочее давление, но не менее 0,6 МПа.	3,0 МПа Выдерживает
Статическая прочность	МПа	ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.3, 8.5	Отопительные приборы, собранные с помощью неразборных соединений, неразборные сборочные единицы, находящиеся под давлением теплоносителя, а также секции отопительных приборов должны вы-	5,0 МПа Выдерживает

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
			держивать гидравлические испытания на статическую прочность при давлении: - не менее 3,0 максимального рабочего давления - для литых; - не менее 2,5 максимального рабочего давления - для прочих.	
Номинальный тепловой поток радиатора при $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$	Вт	ГОСТ Р 53583-2009, п.п. 7.1	Отклонения значения номинального теплового потока отопительного прибора от заявленного изготовителем должны быть в пределах от минус 4% до плюс 5%.	Номинальный тепловой поток радиатора при $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$ равен 815 Вт.
Номинальный тепловой поток секции при $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$	Вт	ГОСТ Р 53583-2009, п.п. 7.1	Отклонения значения номинального теплового потока отопительного прибора от заявленного изготовителем должны быть в пределах от минус 4% до плюс 5%.	Номинальный тепловой поток секции при $\Delta T=70\text{ }^{\circ}\text{C}$ равен 102 Вт
Внешний вид и качество поверхности	-	ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.5, 8.1	Отопительные приборы должны иметь термостойкое защитно-декоративное покрытие, обеспечивающее их защиту от коррозии. Качество покрытия поверхностей, видимых при эксплуатации отопительных приборов, должно быть не ниже класса IV по ГОСТ 9.032. Допускается покрытие чугуновых отопительных приборов грунтовкой по ГОСТ 25129, ГОСТ 23343 или аналогичными материалами; качество покрытия при этом должно быть не ниже класса IV по ГОСТ 9.032.	Требования соблюдаются
Внешний вид и качество поверхности	-	ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.6, 8.1	Поверхности отопительных приборов не должны иметь заусенцев, острых кромок и других дефектов, которые могут травмировать людей.	Заусенцев, острых кромок и других дефектов не обнаружено
Трубные резьбы	-	ГОСТ 31311-	Трубные резьбы деталей	Требования выполня-

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
		2005 п.п. 5.7, 8.2	отопительных приборов должны выполняться по ГОСТ 6357, класса точности В; метрические - по ГОСТ 9150 и ГОСТ 24705 с допускаемыми отклонениями по ГОСТ 16093.	ются
Технические требования (толщина стенки, соприкасающейся с водой)	мм	ГОСТ 31311-2005 п.п. 5.10	Литые алюминиевые радиаторы должны изготавливаться из сплавов алюминия, обеспечивающих требуемые технологические и конструктивные параметры отливок. Толщина стенки, соприкасающейся с водой, должна быть не менее 1,5 мм.	1,85 мм Требования соблюдаются
Температура воды на входе при $\Delta T=70$ °С	°С	ГОСТ Р 53583-2009, п. 7.1	Измеренная температура воды на входе при $\Delta T=70$ °С	89,7 °С
Температура воды на выходе при $\Delta T=70$ °С	°С	ГОСТ Р 53583-2009, п. 7.1	Измеренная температура воды на выходе при $\Delta T=70$ °С	87,4 °С
Технические требования (ширина секции)	мм	ГОСТ Р 53583-2009	Измеренная ширина секции	80 мм
Технические требования (глубина секции)	мм	ГОСТ Р 53583-2009	Измеренная глубина секции	80 мм
Технические требования (высота секции)	мм	ГОСТ Р 53583-2009	Измеренная высота секции	557 мм

Испытания провели:



Свеженцев А.Н.

Соловьев А.С.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям