

ОКП 374200

Наименование изделия

Обозначение изделия

Завод-изготовитель

Адрес завода-изготовителя

Декларация ТР ТС 032/2013

Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013

Декларация ТР ТС 010/2011 (схема 5д)

Сертификат на тип продукции

Заводской номер изделия

Дата изготовления

Назначение

ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Клапан обратный подъемный DN 50, PN 16

ПБ41001.050.06, т/ф 16нж10нж

ООО «Победа-30» ИНН 7806535156 КПП 780601001

195248, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.19, оф.307

ЕАЭС N RU Д-RU. РА03.В.75826/25 действует с 22.04.2025 по 17.04.2030.

ЕАЭС RU С-RU.АД58.В.02377/25 действует с 22.09.2025 по 15.05.2030.

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.61349/23. действует с 02.05.2023 по 01.05.2028.

ЕАЭС RU.СТ-RU.АБ53.В.02374 дата выдачи 28.04.2023.

Г.
Предназначен для предотвращения обратного потока среды в трубопроводе.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель
Диаметр номинальный DN, Мм	50
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)	1,6 (16)
Среда рабочая	Жидкие и газообразные среды в соответствии со стандартом ЦКБА 054, Группа I и II
Температура рабочей среды, t °C	до 425
Герметичность в затворе	Класс «С» ГОСТ 9544-2015
Направление рабочей среды	под золотник
Климатическое исполнение	УХЛ1 ГОСТ 15150-69
Масса, кг	13,0
Изготовление и поставка	ТУ 3742-003-31996507-2010

Особые отметки:

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015, исп. В

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Материал	Наименование детали	Материал
Корпус	12Х18Н9ТЛ	Крышка	12Х18Н9ТЛ
Золотник	12Х18Н10Т		

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Назначенный срок службы, не менее - 10 лет

Назначенный ресурс, циклов, не менее - 2800 циклов

Средняя наработка на отказ, циклов не менее – 400 циклов

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан обратный подъемный ПБ41001.050.06 - 1 шт.

Руководство по эксплуатации (РЭ) - 1 экз. на партию изделий в один адрес.

Паспорт - 1 экз. на партию изделий до 5 шт. в один адрес.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение по ГОСТ 15150-69 и ТУ 3742-003-31996507-2010

Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов – по группе 6 (ОЖ2) ГОСТ 15150-69

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Клапан обратный подъемный ПБ41001.050.06 упакован на ООО «Победа-30» согласно требованиям, предусмотренным

ТУ 3742-003-31996507-2010

Упакован

Савостеев П.О./

Дата упаковки: « ____ » 20 ____ г.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем правил хранения, эксплуатации и технического обслуживания.

Гарантийная наработка 1500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан обратный подъемный ПБ41001.050.06, изготовлен и принят в соответствии ТУ 3742-003-31996507-2010.

Испытан и признан годным для эксплуатации по результатам приемо-сдаточных испытаний.

Срок консервации: 3 года

Начальник ОТК

Анащенко А.А./

« ____ » 20 ____ г.

