



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АРТАЛИКС
 регистрационный № РОСС RU.32311.04ТМРО
 www.artalix.ru, e-mail: info@artalix.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32311.ОС03.ПБ01.1774

(номер сертификата соответствия)

002522

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
 местонахождение заявителя)

ЗАО «РОСМА». Юридический адрес: 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Вырица, Сиверское шоссе, дом 168. ИНН: 4719015564. ОГРН: 1024702087002. Электронная почта: info@rosma.spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
 местонахождение изготовителя)

ООО «РОСМА». Адрес места осуществления деятельности: 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, городской поселок Вырица, Сиверское шоссе, дом 168. ИНН: 4719015564. ОГРН: 1024702087002. Электронная почта: info@rosma.spb.ru

**ОРГАН ПО
 СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
 местонахождение органа по
 сертификации, выдавшего
 сертификат соответствия)

ОС «ГОСТСТАНДАРТ» Общества с ограниченной ответственностью
 «ГОСТСТАНДАРТ». Место нахождения: 125430, город Москва, Митинская ул, д. 48,
 этаж 1 помещ. VII ком. 5. Телефон: +79034451952. Адрес электронной почты:
 openkaprosm@yandex.ru. ОГРН: 5187746010304. Свидетельство об уполномочивании №
 ARTALIX.RU.32311.ОС03. Дата регистрации свидетельства: 11 апреля 2024 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
 ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
 сертифицированной продукции,
 позволяющая провести
 идентификацию)

Реле давления РД-2Р, Реле дифференциального давления РДД-2Р.
 Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
 ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
 стандартов, стандартов
 организаций, сводов правил,
 условий договоров на
 соответствие требованиям
 которых проводилась
 сертификация)

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях
 пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
 Показатели: ГОСТ 30244-94 метод 2 (группа горючести – Г1
 слабогорючие); ГОСТ 30402-96 (группа воспламеняемости В2
 – умеренновоспламеняемые); ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18
 (коэффициент дымообразующей способности составляет Д2 –
 с умеренной дымообразующей способностью), ГОСТ 12.1.044-
 89 п.4.20 (группа токсичности Т2 – умеренноопасные). ГОСТ Р
 51032-97 (группа распространения пламени РП1 –
 нераспространяющие)

Код ОКПД2
 26.51.65
 Код ТН ВЭД
 9032 20 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ
 ИССЛЕДОВАНИЯ
 (ИСПЫТАНИЯ) И
 ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32311.ИЛ03.ПБ2510 от 09.08.2024 года, выдан испытательной
 лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТСТАНДАРТ».
 Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ03 от 11.04.2024 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
 сертификации в качестве доказательств
 соответствия продукции)

Заявка № ПБ01.Н001774 от 01.08.2024 г., Акт отбора образцов №
 ПБ01.Н001774 от 02.08.2024 г., сертификат соответствия системы
 менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №
 СМК.ИЭ.RU.01247.24 от 29.02.2024 года, выдан ОС ООО
 «Евразийский Институт Стандартизации» свидетельство
 № РОСС RU.31797.04ЕИС0,
 ТУ 4218-001-4719015564-2010 «Реле давления, реле давления
 дифференциальные»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.08.2024 г. по 11.08.2027 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Камышова А.Ф.

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Тишкова А. С.