

## Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
Группа продукции ЕАЭС	Рукава пожарные напорные
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

## Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ПБ97.В.00457/23
Дата регистрации сертификата	09.03.2023
Дата окончания действия сертификата	08.03.2028
Номер бланка	0427927
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

## Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Рожков Алексей Владимирович
-----------------------------------	-----------------------------

## Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7733653557
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1087746543180
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУСАРСЕНАЛ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "НПО "РУСАРСЕНАЛ"
ФИО руководителя	ПСАРЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
<b>Адрес</b>	
Адрес места нахождения	143402, РОССИЯ, Московская область, КРАСНОГОРСК г.о., Г КРАСНОГОРСК, ТЕР КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА КРАСНОГОРСК-МИТИНО , Д. 8
Адрес места осуществления деятельности	150034, РОССИЯ, Ярославская обл, г Ярославль, ул Спартаковская, дом 1д

**Контактные данные**

Номер телефона	+7 4957816242
Адрес электронной почты	mail@rusarsenal.ru

**Сведения о государственной регистрации**

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Дата регистрации в качестве ЮЛ	24.02.2023
Дата присвоения ОГРН	21.04.2008
Код причины постановки на учет (КПП)	502401001

**Производственные площадки**

Является приложением

Полное наименование	ФИЛИАЛ ООО "НПО "РУСАРСЕНАЛ" ЯРОСЛАВЛЬ
Сокращенное наименование	ООО "НПО "РУСАРСЕНАЛ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью

**Сведения о государственной регистрации**

Код причины постановки на учет (КПП)	502401001
--------------------------------------	-----------

**Изготовитель**

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУСАРСЕНАЛ"

**Адрес**

Адрес места нахождения	143402, РОССИЯ, Московская область, КРАСНОГОРСК г.о., Г КРАСНОГОРСК, ТЕР КОММУНАЛЬНАЯ ЗОНА КРАСНОГОРСК-МИТИНО , Д. 8
Адрес места осуществления деятельности	150034, РОССИЯ, Ярославская обл, г Ярославль, ул Спартаковская, дом 1д

**Контактные данные**

Номер телефона	+7 4957816242
Адрес электронной почты	mail@rusarsenal.ru

**Сведения о продукции**

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Рукава пожарные напорные «Селект» с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации мобильных средств пожаротушения, с номинальными диаметрами 50, 65, 80 на рабочее давление 1,6 МПа, общего исполнения, климатического исполнения УХЛ1: РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-65-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Рукава пожарные напорные
Торговая марка	«Селект»
Модель	РПМ(В)-50-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-65-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-80-1,6-УХЛ1
Иная информация о продукции	с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации мобильных средств пожаротушения, с номинальными диаметрами 50, 65, 80 на рабочее давление 1,6 МПа, общего исполнения, климатического исполнения УХЛ1
Код ТН ВЭД ЕАЭС	590900 Текстильные шланги и аналогичные текстильные трубки с подкладкой, обшивкой или с принадлежностями из других материалов или без них:

## Единица продукта

### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

#### «Рукава пожарные напорные «Селект»

Наименование документа	«Рукава пожарные напорные «Селект»
Номер документа	ТУ 13.96.16-060-85787444-2022
Дата документа	09.09.2022

#### Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 51049-2019
Наименование стандарта, нормативного документа	Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	п. 5.4 - 5.6, 5.7.1, 5.8, 5.9, 5.11 - 5.13, 5.15, 5.16, 5.18, 5.19
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

## Исследования, испытания, измерения

### Испытательная лаборатория

**RA.RU.21ПЖ15**

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21ПЖ15
Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория "Лаборатория сертификационных испытаний средств тушения пожаров" Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"
Дата регистрации аттестата аккредитации	16.04.2015

**Протокол исследований и испытаний (измерений)**

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
006-2023	16.01.2023	Протокол 006-2023.pdf		

**Документы, предполагаемые схемой сертификации**
**Документы, полученные в процессе сертификации**
**Акт отбора образцов (проб)**

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	0764EAC
Дата документа	09.11.2022

**Документы, представленные заявителем**
**Иные документы, представленные заявителем**

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация
Наименование документа	«Рукава пожарные напорные «Селект»
Номер документа	ТУ 13.96.16-060-85787444-2022
Дата документа	09.09.2022

## Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.11ПБ97
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Дата регистрации аттестата аккредитации	01.07.2015
Адрес места осуществления деятельности	129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3
Адрес места нахождения	129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1027739451684
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 4956172727 доб. 2656
Адрес электронной почты	osert@academygps.ru
Адрес сайта в сети Интернет	academygps.ru
ФИО руководителя	Рожков Алексей Владимирович
Должность руководителя	Руководитель органа по сертификации

## Эксперты

### Иощенко Дмитрий Александрович

ФИО эксперта	Иощенко Дмитрий Александрович
Выполняемые функции	Заместитель руководителя, Эксперт по сертификации

### Анохин Евгений Анатольевич

ФИО эксперта	Анохин Евгений Анатольевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

### Житенко Иван Филиппович

ФИО эксперта	Житенко Иван Филиппович
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

