

ПАСПОРТ.



1. Информация о сертификации

Декларация о соответствии ТРТС 010/2011	ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.14302/21	Срок действия до 03.06.2026
Декларация о соответствии ТРТС 032/2013	ЕАЭС N RU Д-РУ. PA01.B.14291/21	Срок действия до 03.06.2026
Сертификат о соответствии ТРТС 032/2013	ЕАЭС RU С-РУ. НА39.B.00447/21	Срок действия до 15.12.2026

2. Основные сведения об изделии

Наименование	Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем		
Обозначение	т/ф 30нж41нж	т/ф 30нж64нж	т/ф 30нж15нж
Документ на изготовление и поставку	ТУ 3741-001-27104101-2014		
Код ОКП	374100		
Назначение	Задвижка клиновая используется в качестве запорного устройства на технических линиях		
Предприятие изготовитель	ООО «СибЗТА» Тел.: 8 800 350-91-13 109052, г. Москва, ул. Подъемная д. 14		

3. Материал основных деталей

Наименование детали	Марка материала
Корпус	AISI304 (аналог08X18H10Л), CF8
Крышка	AISI304 (аналог08X18H10Л), CF8
Шпиндель	AISI304 (аналог08X18H10Л), CF8
Клин	AISI304 (аналог08X18H10Л), CF8

4. Основные технические данные и характеристики

Обозначение		т/ф 30нж41нж				т/ф 30нж64нж				т/ф 30нж15нж	
Номинальный диаметр DN, мм		50	80	100	125	150	200	250	300	350	400
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см2)		1,6 (16)				2,5 (25)				4,0 (40)	
Управление		Ручное									
Крутящий момент на маховике, Нм	Рекоменд-ый	80	110	130	130	170	170	170	190	190	190
	Макс-ый	210	250	280	310	520	590	610	640	910	980
Герметичность затвора по ГОСТ 9544		А									
Рабочая среда		Вода, пар, нефтепродукты не агрессивные к материалам изделия									
Направление подачи рабочей среды		Любое									
Установочное положение		Любое, кроме маховиком вниз									
Присоединение к трубопроводу		Фланцевое									
Климатическое исполнение		ХЛ1 – не ниже - 60°С									
Температура рабочей среды, ° С		до 450									
Масса задвижки не более, кг											
т/ф 30нж41нж		13	20	27	40	50	77	116	160	300	317
т/ф 30нж64нж		21	35	50	-	100	160	195	300	-	-
т/ф 30нж15нж		35	56	74	-	160	260	395	540	-	920

5. Результаты приемосдаточных испытаний

5.1.1 Внешний осмотр и измерения

Контролируемые параметры	Отметка ОТК
Контроль габаритных и присоединительных размеров, правильность сборки, маркировки, комплектации	

5.1.2 Испытания

Вид испытаний	Давление Мпа (кгс/см2)	Исп. Среда	Результат испытаний	Отметка ОТК
На прочность и плотность материала корпусных деталей	1,5 PN =	Вода	Время выдержки 2 мин. Течи не обнаружено	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	PN =		Время выдержки 2 мин. Течи не обнаружено	
На герметичность в затворе	1,1 PN=		Время выдержки 2 мин. Течи не обнаружено	
На герметичность уплотнений относительно внешней среды	0,6 (6)	Воздух	Время выдержки 2 мин. Пропуск воздуха не обнаружен	
На герметичность в затворе	0,6 (6)		Время выдержки 2 мин. Пропуск воздуха не обнаружен	
На работоспособность	-		3 цикла «открыто-закрыто»	

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня изготовления.

Примечание: Задвижка, подвергнутая восстановлению (разборке, сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данной задвижки не несет.

Изготовитель выполняет гарантийные обязательства при наличии паспорта.

7. Отметка о введении в эксплуатацию

Организация	
Дата введения в эксплуатацию	
Должность, Ф.И.О.	

8. Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Основные параметры (PN, t. раб. среды)	Наработка		Вид технического обслуживания	Сведения о ремонте	Должность, подпись выполнившего работу
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта			

9. Комплектность

Задвижка т/ф 30нж41нж – 1 шт.

Паспорт – 1шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт. (на партию отгружаемых изделий в 1 адрес)

10. Свидетельство о приемке

Задвижка т/ф 30нж41нж зав. № _____

изготовлена и принята в соответствии с ТУ 3741-001-27104101-2014 и признана годной к эксплуатации.

Отметка ОТК _____
(подпись) (дата)