


ООО "ГИДРАНТ"



ПОСТАВКА ПОЖАРНАЯ СВАРНАЯ

ПАСПОРТ

г. Омск



ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K02406

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подставка пожарная изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 43.22.11-004-11885591-2017.

Подставка устанавливается в водопроводной сети и предназначена для крепления пожарного гидранта.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подставки пожарные изготавливают в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Соединительные части должны выдерживать гидравлическое давление 1,6 МПа.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. подставка пожарная;
2. паспорт 1 шт. на партию не более 20 шт., отправляемую в один адрес.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже подставки и производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	
Подставка пожарная	ТУ 43.22.11-004-11885591-2017
наименование изделия	обозначение
изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации.	
МП	Начальник ОТК
расшифровка подписи	год, месяц, число
	2021

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подставки пожарной требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода подставки в эксплуатацию.

Дата изготовления указана в сопроводительной документации.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается перевозить подставки всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.