ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Казанский Завод Стальных Деталей»

ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ
(ППС, ППДФ, ППТФ, ППКФ)

ПАСПОРТ

ООО «КЗСД»
420051, РТ. Г.Казань, ул.Химическая, д.7

КЗСД
КАЗАНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка пожарная -предназначена для установки гидранта пожарного на трубопровод и включения его в систему напорного водоснабжения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры: изготавливаются по чертежам в соответствии с ГОСТ 5525-88 из электросварных труб, фланцев плоских, фланца под пожарный гидрант, приведены в таблице. Материал: Сталь.

	Наименование	Изображение	Условный проход		L1	L2	L3
			Ствола Dh	Отростка dh			
1	ППС-200				250		
2	Подставка пожарная двойная фланцевая ППДФ		100		225	200	
			125		250	200	
			150		250	200	
			200		275	250	
			250		300	250	
			300		325	250	
3	Подставка пожарная тройная фланцевая ППТФ		100	100	225	200	200
			150	100	250	250	200
			150	150	250	250	250
			200	100	275	300	225
			200	150	275	300	225
			200	200	275	300	300
			250	150	300	300	250
			250	200	300	300	275
			250	250	300	300	300
			300	200	325	300	300
			300	250	325	300	300
			300	300	325	300	300
4	Подставка пожарная крестовая фланцевая ППКФ		100	100	225	200	200
			150	100	250	250	200
			150	150	250	250	250
			200	100	275	300	225
			200	150	275	300	225
			200	200	275	300	300
			250	150	300	300	250
			250	200	300	300	275
			250	250	300	300	300
			300	200	325	300	300
			300	250	325	300	300
			300	300	325	300	300

Давление условное Ру	1,0 МПа (10 кгс/см)
Давление пробное Рпр	1,5 МПа (15 кгс/см)
Материал	сталь 20
Сварные швы	по ГОСТ 16037-80

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:
- подставка пожарная;
- паспорт .

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Требование безопасности по ГОСТ 12.2.037.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

При введении изделия в эксплуатацию расконсервация не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Подставка пожарная изготовлена и принята в соответствии с требованиями конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20 г.

Приёмку произвёл _____

(подпись)

ОТК

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подставки пожарной требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Пожарная подставка транспортируется в крытых или открытых транспортных средствах.

Допускается перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.