



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.02. 033 00027

Серия ВУ № 0014489

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 233-92-85, +375 17 293-68-81, e-mail: rcce@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Альтпром Инвест», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193385569, место нахождения: Республика Беларусь, 223037, Минская обл., Минский р-н, Петришковский с/с, 12/1, р-н д. Кирши, здание АБК, пом. 35, телефон: +375 17 256 10 21, адрес электронной почты: vs@altprom.by.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ZHEJIANG HENGSHENG FIRE EQUIPMENT CO., LTD., место нахождения: TAOLA FAN, PINGSHUIJIE VILLAGE, PINGSHUI TOWN, REQIAO DISTRICT, SHAOXING CITY, 312050, Китайская Народная Республика.

**ПРОДУКЦИЯ** Рукава пожарные напорные: РПК(В)-В/Н-50(51)-1,0-У1, партия в количестве 6 500 скаток по 20 м.п., РПК(В)-В/Н-65(66)-1,0-У1, партия в количестве 1 320 скаток по 20 м.п. (номенклатура рукавов согласно приложению 1 на бланке серии ВУ № 0013082).

INVOICE № SX2020-002 от 20.03.2020, накладной СМГС № 0699506 от 22.05.2020.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 590900900.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний Производственно-технического центра учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0278, №№ 054/20, 055/20 от 11.06.2020.

Схема сертификации: Зс

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Примененный стандарт – СТБ 11.13.17-2010 «Система стандартов безопасности труда. Рукава пожарные напорные. Общие технические условия», п.п. 4.3, 4.4.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** с 12.06.2020 **ПО** не установлен **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Подобаев Сергей Михайлович

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мурзич Олег Геннадьевич

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00155

Серия ВУ № 0028200

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcse@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Берег», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за № 1145035001187, место нахождения: Российская Федерация, 142500, Московская обл., г. Павловский-Посад, ул. Павловская, 60, офис 311, место осуществления деятельности: Российская Федерация, 142541, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, рабочий поселок Большие Дворы, ул. Маяковского, 126а, телефон: +7 49643 7 90 90, адрес электронной почты: bereg-tehotdel@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Берег», место нахождения: Российская Федерация, 142500, Московская обл., г. Павловский-Посад, ул. Павловская, 60, офис 311, место осуществления деятельности: Российская Федерация, 142541, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, рабочий поселок Большие Дворы, ул. Маяковского, 126а.

**ПРОДУКЦИЯ** Рукава пожарные напорные с внутренним гидроизоляционным покрытием, для передвижной пожарной техники, с условным проходом 50, внутренним диаметром 51 мм, на рабочее давление 3,0 МПа, специального исполнения: износостойкие, маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1: РПМ(В)-50(51)-3,0-ИМ-УХЛ1, ТУ 13.96.16-100-42252477-2021 «Рукава пожарные напорные с внутренним гидроизоляционным покрытием на рабочее давление 3,0 МПа», серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 590900.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 24.06.2021;

протокола испытаний Производственно-технического центра учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0278, № 071/21 от 12.11.2021.

Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт – СТБ 11.13.17-2010 «Система стандартов безопасности труда. Рукава пожарные напорные. Общие технические условия» п.п. 4.3, 4.4.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2021 ПО 26.12.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мурзич Олег Геннадьевич





# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00156

Серия ВУ № **0028201**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcce@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Берег», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц за № 1145035001187, место нахождения: Российская Федерация, 142500, Московская обл., г. Павловский-Посад, ул. Павловская, 60, офис 311, место осуществления деятельности: Российская Федерация, 142541, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, рабочий поселок Большие Дворы, ул. Маяковского, 126а, телефон: +7 49643 7 90 90, адрес электронной почты: bereg-tehotdel@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Берег», место нахождения: Российская Федерация, 142500, Московская обл., г. Павловский-Посад, ул. Павловская, 60, офис 311, место осуществления деятельности: Российская Федерация, 142541, Московская обл., Павлово-Посадский р-н, рабочий поселок Большие Дворы, ул. Маяковского, 126а.

**ПРОДУКЦИЯ** Рукава пожарные напорные морозостойкие: РПМ(В)-50(51)-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-65(66)-1,6-УХЛ1, РПМ(В)-150-1,2-М-УХЛ1, ТУ 13.96.16-036-00323890-2019 «Рукава пожарные напорные морозостойкие», (номенклатура рукавов согласно приложению 1 на бланке серии ВУ № 0013148), серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 590900.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 24.06.2021;  
протоколов испытаний Производственно-технического центра учреждения «Минское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0278, №№ 070/21, 072/21, 074/21 от 12.11.2021.  
Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт – СТБ 11.13.17-2010 «Система стандартов безопасности труда. Рукава пожарные напорные. Общие технические условия» п.п. 4.3, 4.4.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2021 ПО 26.12.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Михайловский Алексей Святославович

Мурзич Олег Геннадьевич







## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.ПБ97.В.00114/21

Серия **RU** № **0285309**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Альтпром Инвест».

Место нахождения: 223036, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Петришковский с/с 12/1, р-н д. Кирши, здание АБК, пом. 35.

Адрес места осуществления деятельности: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, д. 1а. Номер государственной регистрации: 193385569. Номер телефона: +375 17-368 90 60. Адрес электронной почты: info@altprom.by.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FIRE HOSE OF SHAOXING COUNTRY CO., LTD.

Место нахождения: TAOLA FAN, PINGSHUIJIE VILLAGE, PINGSHUI TOWN, REQIAO DISTRICT, SHAOXING CITY, 312050, CHINA (Китай). Адрес места осуществления деятельности: TAOLA FAN, PINGSHUIJIE VILLAGE, PINGSHUI TOWN, REQIAO DISTRICT, SHAOXING CITY, 312050, CHINA (Китай). Номер государственной регистрации: 91330621717678409F. Номер телефона: +86-575-85723368, +86-575-85768320. Адрес электронной почты: sale02@sxfirehose.com.

### ПРОДУКЦИЯ

Рукава пожарные напорные «КАЛАНЧА» с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации внутренних и наружных пожарных кранов, с условным проходом 50 и 65, на рабочее давление 1,0 МПа, общего исполнения; климатического исполнения УХЛ1: РПК(В)-В/Н-50-1,0-УХЛ1, РПК(В)-В/Н-65-1,0-УХЛ1, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 5909 00

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0252ЕАС-2020 от 18.11.2020 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокола сертификационных испытаний № 027-2021 от 06.04.2021 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);

Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51049-2008 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний» (п. 5.4-5.9, 5.11-5.13, 5.15, 5.16, 5.19)

Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.04.2021

ПО 05.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Рожков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

Иощенко Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU С-СН.ПБ97.В.00115/21

Серия **RU** № **0285308**



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». Место нахождения: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, 4. Адрес места осуществления деятельности: 129366, РОССИЯ, город Москва, ул. Бориса Галушкина, дом 4, стр. 2, 3. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11ПБ97. Дата регистрации аттестата аккредитации: от 01.07.2015. Телефон +74956172727 доб. 2656. Адрес электронной почты: osert@academygps.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Альтпром Инвест».

Место нахождения: 223036, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Петришковский с/с 12/1, р-н д. Кириши, здание АБК, пом. 35.

Адрес места осуществления деятельности: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, д. 1а. Номер государственной регистрации: 193385569. Номер телефона: +375 17-368 90 60. Адрес электронной почты: info@altprom.by.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FIRE HOSE OF SHAOXING COUNTRY CO., LTD.

Место нахождения: TAOLA FAN, PINGSHUIJIE VILLAGE, PINGSHUI TOWN, REQIAO DISTRICT, SHAOXING CITY, 312050, CHINA (Китай). Адрес места осуществления деятельности: TAOLA FAN, PINGSHUIJIE VILLAGE, PINGSHUI TOWN, REQIAO DISTRICT, SHAOXING CITY, 312050, CHINA (Китай). Номер государственной регистрации: 91330621717678409F. Номер телефона: +86-575-85723368, +86-575-85768320. Адрес электронной почты: sale02@sxfirehose.com.

### ПРОДУКЦИЯ

Рукава пожарные напорные «КАЛАНЧА»: РПМ (В)-25-1,6-М-УХЛ1, РПМ (В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1, РПМ (В)-65-1,6-ИМ-УХЛ1, РПМ (В)-80-1,6-М-УХЛ1, РПМ (В)-150-1,2-М-УХЛ1 (см. Приложение № 0774796), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 5909 00

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ЕАЭС 043/2017 "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0252ЕАС-2020 от 18.11.2020 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

Протокола сертификационных испытаний № 028-2021 от 06.04.2021 г. (ИЛ ЛСИСТП Академии ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.);

Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51049-2008 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний» (п. 5.4-5.9, 5.11-5.16, 5.19).

Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.04.2021 ПО 05.04.2026

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

Иощенко Дмитрий Александрович (Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.ПБ97.В.00115/21

Серия **RU** № **0774796**

Рукава пожарные напорные «КАЛАНЧА»:

- РПМ (В)-25-1,6-М-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 25, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
  - РПМ (В)-50-1,6-ИМ-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 50, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: износостойкие, маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
  - РПМ (В)-65-1,6-ИМ-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 65, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: износостойкие, маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
  - РПМ (В)-80-1,6-М-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 80, на рабочее давление 1,6 МПа, специального исполнения: маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1;
  - РПМ (В)-150-1,2-М-УХЛ1 - с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации пожарных машин, с условным проходом 150, на рабочее давление 1,2 МПа, специального исполнения: маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1,
- выпускаемые по технической документации изготовителя.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Рожков Алексей Владимирович  
(Ф.И.О.)

Иощенко Дмитрий Александрович  
(Ф.И.О.)